

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti objektu sportovní haly v Jičíně – zateplení
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení (ZZVZ)
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičín dne 28. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 25. 5. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Ve Výkazu výměr z položky č. 91 „Vyspravení krytiny stávající střechy, kontrola spádů, pevnosti a dutin ve stávající izolaci, doplnění izolantu, vytvoření spádu“ množství je zadáno souborem. Žádáme o přesnější specifikaci. Při takto velké výměře střechy můžou být cenové rozdíly velmi vysoké. O jaké množství plochy m²? procent plochy k opravě, popř. lokálních bodů se jedná? Položka souborem jde pouze o velmi nepřesný odhad.

Odpověď:

Položka č. 91 zahrnuje prohlídku stávající krytiny, opravu fólie při porušení (max. 2% plochy); u atiky, kde se nachází vpusti není mezi jednotlivými vtoky téměř žádný spád a srážková voda se zdržuje při atice mezi vpustěmi. V pruhu cca 1,5 m od atiky je nutné dotvořit spády (rozhánky)doplněním izolantu, jedná se o cca 8 % plochy střechy.

V souladu s § 54 a § 98 zákona zadavatel s odkazem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z termínu 1. 6. 2021 do 9:00 hod. na nový termín pro podání nabídek 8. 6. 2021 do 9:00 hod.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.


JUDr. Jan Malý, starosta města