

**Adresy dodavatelů**

určeno všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace (koncesní dokumentace)

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE

03-KON-115/15

Ing. Frýbová/603 321 119/frybova@vrv.cz

13.8.2015

Dodatečné informace (č. 2) k zadávacím podmínkám koncesního řízení

VZ – Koncesní řízení: **„Správa a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s.“**

Evid.č.VZ: 403844

Identifikační údaje o zadavateli:

Název Zadavatele: **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ Šumperk, a.s.)**

se sídlem: Jílová 6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674954

V zastoupení zadavatele veřejné zakázky „**Správa a provozování kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s.**“, uveřejněné oznámením o zahájení koncesního řízení dne 9.12.2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod evid.č. zakázky VZ 403844, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů („zákon o VZ“) ve spojení s § 8 odst. 3) zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zasíláme dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám koncesního řízení (koncesní dokumentaci).

Zadavatel současně uveřejňuje dodatečné informace č. 2 na svém profilu zadavatele.

Tyto dodatečné informace poskytuje Zadavatel všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta koncesní dokumentace v příloze výzvy k podání nabídky.

DOTAZ č.1:

Aby mohl uchazeč plnohodnotně zpracovat svou nabídkovou cenu, žádáme o doplnění informací vztahujících se ke spotřebě elektrické energie u jednotlivých OM - napojení VN/NN. tarif,

- u VO - rezervovaný příkon (kW). sjednanou roční rezervovanou kapacitu (kW), nejvyšší naměřené 1/4 hod. maximum v roce 2014 (kW).*
- u MO - rezervovaný příkon-jmenovitá hodnota jističe (A), sazba*
- a u zemního plynu - typ odběru (SO, MO), spotřeba (m3, MWh), DRK (u SO) vše viz tabulky.*

ODPOVĚĚ na dotaz č.1:

Předkládáme níže v textu doplněnou tabulku, která byla zaslána v rámci tohoto dotazu s tím, že údaje uvedené černým písmem byly předvyplněny tazatelem a údaje vyplněné červeným písmem doplnil Zadavatel v rámci odpovědi (v některých položkách došlo k opravě předvyplněného údaje).

Ústředí:	Praha 5 - Smíchov, 150 56	Nábřeží 4	Tel.: 257 110 111	Fax: 257 319 394	E-mail: vrv@vrv.cz
Divize 01:	Praha 5 - Smíchov, 150 56	Nábřeží 4	Tel.: 257 110 309	Fax: 257 319 398	E-mail: dep1@vrv.cz
Divize 02:	Praha 5 - Smíchov, 150 56	Nábřeží 4	Tel.: 257 110 287	Fax: 257 319 398	E-mail: dep2@vrv.cz
Divize 05:	Brno, 602 00	Podsedky 751	Tel.: 541 212 048	Fax: 541 211 431	E-mail: brno@vrv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., Praha 5		Číslo účtu: 19-1583390227/0100	IČO: 47116901	DIČ: CZ47116901
Registrace	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930				

Elektrická energie

lokality	informace z VÚPE		nápojení VN/NN	RP	RRK	nejvyšší 1/4 hod.max v roce 2014	tarif	spotřeba el.práce (kWh)			sazba
	tis.m3	MWh		kW / A	kW	kW	1T/2T	VT	NT	Celkem	
ČOV Šumperk	4 594,60	1397,00	VN	260	220	249		1 396 811		1 396 811	
ČOV Kouty n.Desnou	31,50	10,07	NN	63				6 610	3 458	10 068	C25
ČOV Staré Město	318,00	117,00	VN	35	35	32		117 223		117 223	
ČOV Zábřeh	1788,60	829,00	VN	240	152	157		828 391		828 391	
ČOV Mohelnice	559,70	680,00	VN	400	160	173		680 509		680 509	
ČOV Loštice	110,10	156,00	VN	50	35	52		155 725		155 725	
ČOV Mírov	42,10	89,77	NN	80				61 250	28 520	89 770	C25
ČOV Vičice	5,80	17,39	NN	25				11 009	6 376	17 385	C25
ČS Na Holbě Hanušovice		1,307	NN*	25				1 307		1 307	C01
ČS1 U mostu Staré Město		0,366	NN	20				366		366	C01
ČS2 Za řekou Staré Město		0,670	NN	20				670		670	C01
Dešťové zdrže Šumperk		14,731	NN	80				14 731		14 731	C02
ČS KD ul.Fialova Šumperk		0,085	NN	16				85		85	C02
Oborník Zábřeh		23,668	NN	80				14 977	8 691	23 668	C25
ČS Javorová Zábřeh		0,834	NN	16				834		834	C01
ČS Rudolfova Zábřeh		0,585	NN	40				585		585	C01
ČS Nemilská Zábřeh		0,989	NN	16				989		989	C01
ČS Pod hřbitovem Zábřeh (Na Klotzmanně)		0,622	NN	50				622		622	C01
ČS Vičice		0,322	NN	25				322		322	C01
ČS U Potoka Mohelnice		4,330	NN	40				3 180	1 150	4 330	C25
ČS Jesenická II Mohelnice		0,760	NN	16				760		760	C01
ČS Pivovarská Loštice		3,155	NN	32				3 155		3 155	C01
ČS Ke koupališti Loštice		0,615	NN	16				615		615	C01

* nepředpokládáme, že by některá KČS byla napojena z hladiny VN

Zemní plyn

lokality	typ odběru (SO, MO)	spotřeba (m3)	spotřeba (MWh)	DRK (uSO)
ČOV Šumperk	MO	19050	202,258	
ČOV Zábřeh	MO	19744	209,626	

DOTAZ č.2:

Jak a na základě čeho bude fakturováno čištění odpadních vod v ČOV Pivovar?

ODPOVĚď na dotaz č.2:

Čištění odpadních vod bude fakturováno na základě hodnot průtokoměru na ČOV Pivovaru v Hanušovicích.

DOTAZ č.3:

Jsou vzorkovače na ČOV majetkem zadavatele?

ODPOVĚď na dotaz č.3:

Vzorkovače na ČOV jsou majetkem Zadavatele.

DOTAZ č.4:

Požadujeme sdělit u všech nových ČS - Projekt II čerpané množství.

ODPOVĚď na dotaz č.4:

V odpovědi na dotaz uvádíme čerpané množství na nových ČS v rámci Projektu II:

Kanalizace Loštice:

- ČS 01: 16,5 l/s (povodňová ČS)
- ČS 02: 71,0 l/s
- ČS 04: 71,0 l/s
- ČS 05: 51,0 l/s
- ČS 06: 51,0 l/s

Kanalizace Mohelnice:

- ČS 01 (U potoka): 6,7 l/s
- ČS 02 (Podolí): 4,0 l/s

Kanalizace Zábřeh:

- ČS 04 (Nová Huť): 65,0 l/s
- ČS 05 (Rafanda): 5,0 l/s
- ČS 07 (Pod Strání): 5,0 l/s

Kanalizace Hanušovice:

- ČS I: 5,0 l/s
- ČS II: 5,2 l/s
- ČS III: 5,04 l/s

DOTAZ č.5:

Požadujeme doložit spotřebu pitné vody na jednotlivých objektech na ČOV (pro roztok flokulantu atd.)

ODPOVĚĎ na dotaz č.5:

V tabulce uvádíme spotřebu pitné vody na jednotlivých objektech (ČOV) za rok 2014:

ČOV	Spotřeba pitné vody za rok 2014 (m ³)
ČOV Šumperk	10152
ČOV Kouty n. Desnou	85
ČOV Staré Město	299
ČOV Zábřeh	2119
ČOV Mohelnice	1796
ČOV Loštice	25
ČOV Mírov	30
ČOV Vlčice	30

DOTAZ č.6:

Požadujeme sdělit, zda v současné době provozovatel provádí odstranění poruch a havárií vlastními pracovníky?

ODPOVĚĎ na dotaz č.6:

Stávající provozovatel provádí odstranění poruch a havárií vlastními pracovníky.

DOTAZ č.7:

Požadujeme sdělit, zda jsou na provozních objektech ČOV k dispozici vyhřívané garáže pro umístění velkých kanalizačních vozů?

ODPOVĚĎ na dotaz č.7:

Na žádných provozních objektech ČOV vyhřívané garáže pro umístění velkých kanalizačních vozů nejsou.

S pozdravem



Ing. František Smrčka
ředitel divize 03 VRV a.s.
za pověřenou osobu Zadavatele