



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

Ve Zruči nad Sázavou dne 17. 4. 2026

Vysvětlení zadávacích podmínek (v pořadí třetí) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky *Stavební úpravy odborné učebny – Zruč nad Sázavou*

Veřejný zadavatel: město Zruč nad Sázavou

Vážení účastníci,

zadavatel obdržel dne 15. 4. 2026 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek ve znění:

žádáme Vás o přesnou specifikaci položky číslo 38 - D+M dělicí posuvné stěny.

Stanovisko zadavatele k žádosti:

Dělicí stěna bude tvořena systémem panelů umožňujícím variabilní členění prostoru, včetně teleskopického panelu. Předpokládaná výška stěny je cca 3000 mm a délka cca 7000 mm (nutno doměřit na místě).

Systém bude kotven pomocí závěsného mechanismu do železobetonové stropní konstrukce, s maximální délkou zavěšení cca 400 mm.

Stěna bude opatřena plnou výplní tak, aby splňovala požadavek na vzduchovou neprůzvučnost minimálně $R_w = 45$ dB.

Veškeré technické řešení musí splňovat požadavky na funkčnost, stabilitu a bezpečnost konstrukce.

Součástí řešení bude také zakrytí kolejnice pomocí konstrukce ze sádkartonových desek s vnitřní akustickou izolací, minimálně $R_w = 45$ dB. Rozměr této konstrukce je výška cca 270 mm a délka cca 7000 mm.

Dále zadavatel zjistil vadu ve sčítání ve výkazu výměr, a proto nyní zveřejňuje výkaz výměr k ocenění v upravené podobě.

Zadavatel z důvodů výše uvedených změn prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 4. 2026 do 10:00 hodin.

S pozdravem, za zadavatele, Mgr. Martina Zábranská Vrátná, administrátorka zadávacího řízení