



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

Ve Zruči nad Sázavou dne 26. 8. 2026

Vysvětlení (v pořadí druhé) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Novostavba chodníku v ulici Dubinská ve Zruči nad Sázavou

Veřejný zadavatel: město Zruč nad Sázavou

Zadavatel dne 25. 8. 2026 obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek ve znění:

V objektu SO 300 Vodohospodářské objekty – dešťová kanalizace byla doplněna položka:

39.Obsypání potrubí strojně	357,4 m ³
40.Kamenivo drcené drobné frakce 0/4 - specifikace	173,246 t

Obsypání potrubí musí být provedeno kamenivem.

V položce „**40. Kamenivo drcené drobné frakce 0/4 – specifikace 173,246 t**“ **CHYBÍ** celkové množství štěrku z položky „**39. Obsypání potrubí strojně 357,4 m³**“

Upraví zadavatel soupis prací?

Stanovisko zadavatele:

Skutečná kubatura podsypů a zásypů bude stanovena na základě skutečnosti, bude-li množství vyšší, vyřeší se jako vícepráce. Vzhledem k umístění stavby je možné, že část zásypů půjde nahradit kátrovanou zeminou z výkopu. Žádáme zhotovitele o nacenění předloženého výkazu, který již nebude upravován.

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky