

Zodpovídá: Ing. Eliška Bílková
email: zakazky.vsepro@gmail.com
tel.: 777 595 511

Brno Rerychova: Lupoměř-OSP

Účastník 1: Petr Lupoměř

IČO: 454 97 923

sídlo: Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem;

Účastník 2: OSP, spol. s r.o.

IČO: 440 26 421

sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský
Krumlov;

Věc: Doplnující žádost o písemné objasnění a doplnění údajů a dokladů nabídky zakázky č. 2

„Revitalizace bytového domu Rerychova 10, 12, Brno“

Zakázka je zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Společenství vlastníků jednotek domu Rerychova 10,12
Sídlo: Rerychova 1078/12, Bystrc, 635 00 Brno
IČO: 08015937
Registrace: OR u KS v Brně spisová značka S 13087
Zastoupený: Ing. Petrem Koplíkem, předsedou výboru
Ing. Ivanem Heimerlem, místopředsedou výboru

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: **VŠEPRO BD a SVJ, s.r.o.**
Cejl 37/62, 602 00 Brno
IČO: 04713150
Registrace: OR u KS v Brně spisová značka C 91540
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Bílková, e-mail: zakazky.vsepro@gmail.com,
tel.: 777 595 511

Identifikační údaje zakázky:

Název projektu dle žádosti o podporu: „Revitalizace bytového domu Rerychova 10, 12, Brno“
Dotační titul: VÝZVA Č. 78 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III
Operační program: 6 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 6.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 6.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015167

Druh (předmět) zakázky:

Zakázka na stavební práce

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty dle Metodického pokynu:

Zakázka vyšší hodnoty

Druh výběrového řízení dle Metodického pokynu:

Otevřená výzva

Vážený účastníku,

na základě plné moci k příkazní smlouvě na základě požadavku zadavatele obdobně jako dle § 46 ZZVZ a v souladu s odst. 8.3.3 Metodického pokynu Vás tímto žádáme o písemné doplnění a objasnění nabídky výše uvedené zakázky.

Nedostatky nabídky a objasnění:

Vážený účastníku,

- 1) ve Vámi předložené technické kvalifikaci dle 7.13.1 písm. a) ZD – Hlavní stavbyvedoucí Ing. Martin Šolce je v životopise uvedeno, že je od 11/2010-2021 OSVČ, pokud se nejedná o zaměstnance, potom je potřeba doložit doklady obdobně jako dle § 83 ZZVZ
- 2) ve Vámi předložené technické kvalifikaci dle 7.13.1 písm. b) ZD Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího – Ing. Jaroslava Sedláčka je v životopise uvedeno, že je od 1.1.2021 doposud OSVČ, pokud se nejedná o zaměstnance, potom je potřeba doložit doklady obdobně jako dle § 83 ZZVZ.
- 3) V nabídce byla nalezena tabulka u zadavatelem žlutě označených položek splnění požadavku odst. 9.4 ZD, avšak ve vysvětlení nabídky neuvádíte název výrobku a výrobce, ale pouze výrobku, avšak hlavní problém je, že v seznamu jsou u položek uvedeny jen názvy izolantů na místo názvů celé skladby ETICS či výrobku. U položek, kde je uvedený výrobce MAMUT – THERM posuzovatel předpokládá podrobnější popis v tabulce dle odst. 6.2 ZD. Prosíme objasněte.

4) ETICS:

Vysvětlíte prosím níže v nabídce nalezené neshody:

Popis/ Požadavek na ETICS v TZ	Splněno po výzvě pro vysvětlení nabídek?	Poznámky
Obvodový plášť bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS) certifikovaným dle požadavků ETAG 004 s certifikátem ETA. A zateplovací systém musí mít osvědčení kvalitativní třídy A podle CZB (bude doloženo v nabídce). <i>Pozn.: Vyjimku tvoří dle ZD odst. 6.2 - Pokud některé typy skladeb není možné certifikovat dle normy ETAG 004, potom dodavatel u skladby uvede „doporučená skladba dle výrobce ETICS“ a odůvodní, proč ji není možné certifikovat, případně je možné certifikovat jen její část.</i>	Částečně	skladbaKZS.pdf, věcně lze pouze dodat, že nebyl nalezen certifikát ETA, avšak doklady se na něj odkazují.
Dodaný a aplikovaný ETICS musí mít elasticitu, jeho armovací stěrka bude vyztužena armovací sítovinou, přičemž nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné viditelné trhliny – bude doloženo v nabídce.	NE	Nenalezeno ve vysvětlení nabídky ani v nabídce. Doložte řádnou zkouškou nebo certifikátem či jiným vhodným dokladem vystaveným nezávislou osobou, nikoliv čestným prohlášením.

Omítka na ploše fasád od podlahy 2.NP bude silikonová se zrnitostí 2mm. V lodžích a na zábradlích lodžii může být silikonová omítka, ale zrnitosti 1,5mm. Povrchová úprava ETICS bude hydrofobní probarvená pastózní omítka na silikonové bázi se samočisticím efektem, který potlačuje vznik a výskyt mikroorganismů. Současně bude mít omítka vysokou paropropustnost pro vodní páru (kategorie V1) s hodnotou součinitele difúzního odporu max. 30, permeabilitou vody v kategorii W3 a s reakcí na oheň A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501.	Částečně	Omítka MAMUT Silikon Extra VZ, viz technický list silikon Extr. V1/W3 - splněno, nenalezena hodnota $\mu < 30$ viz soubor skladbaKZS.pdf
--	-----------------	--

Shora uvedené nedostatky nabídky písemně objasněte nebo doložte do **3 pracovních dnů** ode dne doručení této žádosti prostřednictvím elektronického nástroje nebo zasláním na email zástupce zadavatele: zakazky.vsepro@gmail.com.

S pozdravem

V Brně dne 28. 6. 2020

.....

Ing. Eliška Bílková v plné moci
VŠEPRO BD a SVJ, s.r.o.