

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

„Revitalizace objektu MěÚ Třebenice“

zadávaná dle § 27 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení

Zadavatel:

Název	Město Třebenice
Sídlo	Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice
Statutární orgán	PaedDr. Martina Patrovská, starostka
IČ	00264 521
Kontaktní osoba	Ing. Eva Hajná, místostarostka
Telefon	+420 724 184 232
E-mail	hajna@mesto-trebenice.cz
(dále jen „zadavatel“)	

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Otázka:

Výkazy výměr u stavebních prací a vytápění jsou rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé náklady, ale je tu také výkaz, který obsahuje oboje náklady dohromady. Jako součást nabídky je příloha SoD – oceněný soupis stavebních prací, tedy který z výkazů mám použít, předpokládám, že extra výkazy pro nezpůsobilé a způsobilé náklady dají výkaz, který obsahuje oboje náklady nebo máme vyplnit všechny výkazy, ale budou duplicitně.

Odpověď:

Z důvodu možného financování výše uvedené akce za podpory ROP NUTS 2 Severozápad je nezbytné, aby uchazeči vyplnili všechny uvedené výkazy výměr, které jsou uvedeny v příloze č. 4 Zadávací dokumentace.

Otázka:

Ve výkaze výměr a v tabulce otvorů jsou požadována okna dřevěná, v technické zprávě je požadován pětikomorový profil. V současné době jsou na Městském úřadě vyměněna okna a jsou plastová. Co se má vlastně nacenit?

Současná plastová okna jsou v provedení z vnitřní strany barva bílá, z vnější dekor – dřevo.

Odpověď:

Součástí projektu je kompletní výměna oken a dveří na objektu č. p. 2. V technické zprávě je uvedeno, že nové výplně otvorů budou konstrukčně stejné jako u již vyměněných oken s minimálním součinitelem prostupu tepla 1,2 (Wm2K). Vnější výplně otvorů budou plastová s folií "imitace dřeva", pouze výplně u objektu č.p. 2, která jsou směřována do ulice Masarykova, budou dřevěná (EURO) v barvě dle návrhu architekta.

Otázka:

Dobrý den,
tímto Vás žádám o poskytnutí dodatečných informací ke strukturálnímu prosklení LOP přístavby
výťahu.

Akce: „Revitalizace objektu MěÚ Třebenice“

ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE:

- 1) Bližší specifikace požadovaných typů probarvených IZO-dvojskel v LOP (tepelné, světelné a bezp. vlastnosti)
- 2) Jednotlivá umístění probarvených IZO-dvojskel v LOP

Odpověď:

Pro upřesnění přikládáme Náskres opláštění výťahu.

izolační dvojsklo k 1,1 – kombinace zabarvení skla
bezrámové strukturální zasklení – Al nízký profil

ČELNÍ POHLED

BOKOVNÍ POHLED

probarvené 2sklo
např. Planibel bronz

reflexní 2sklo
např. stopsol Classic šedý

probarvené 2sklo
např. Planibel bronz

čiré 2sklo

V Třebenicích dne 25. 2. 2014

PaedDr. Martina Patrovská,
starostka

(Podpis)

