

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičíně dne 2. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 28. 7. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

- 1) Požadavek v zadávací dokumentaci: Odborně způsobilá osoba provádějící vizuální kontrolu pokládky potrubí a provádění kontroly spojů včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637. Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud uvede, že disponuje: Certifikovaným dokladem opravňujícím montáž předizolovaného plastového potrubí se samokompenzačními a samoodvzdušňovacími vlastnostmi. Prosíme o vysvětlení požadavku na kvalifikační dokumentaci v části odborně způsobilá osoba. Text uvedený v ZD je z pohledu předmětu veřejné zakázky a požadovaných dokumentů nejasný. Osoba provádějící vizuální kontrolu pokládky potrubí a provádění kontroly spojů dle ČSN EN ISO 17637 (ocel) a prokázání dokladem opravňujícím k montáži předizolovaného plastového potrubí nejdou dohromady... Na pokládku potrubí by měla dohlížet osoba TZS, na vizuální kontrolu svárů je samostatné osvědčení a stejně tak na montáž plastového PIP. Upřesněte, jaký doklad ke kvalifikaci máme předložit.
- 2) Příloha č. 3 Zadávací dokumentace je Smlouva o dílo (objednatel Správa nemovitostí města Jičína, a.s.) jejímž předmětem je nový teplovod pro lokalitu KASÁRNA Jičín – II. etapa. V příloze je požadováno doložit položkový rozpočet včetně jednotkových cen. Jedná se patrně o objekty SO 510 Teplovod a SO 511 Teplovodní přípojky. Tyto dva objekty jsou součástí souboru XC4_bez cen.xml. Žádáme zadavatele o oddělení těchto dvou objektů do samostatného souboru.
- 3) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace je Smlouva o dílo (objednatel město Jičín), jejímž předmětem jsou všechny práce dle Zadávací dokumentace bez SO 501 Teplovod a SO 511 Teplovodní Město Jičín Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí 506 01 Jičín 1 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Vodohospodářské stavby s p o l e č n o s t s r u č e n í m o m e z e n ý m Křížíkova 2393, 415 01 Teplice; IČ 40233308, Tel. 417 537 596 přípojky. Znamená to, že v přiloženém rozpočtu nebudou tyto dva objekty vyplněny a započteny do celkové rekapitulace?

Odpověď:

1) Pokládka potrubí bude kontrolována a řízena stavebním dozorem stavby. Na stavbě se předpokládá navaření přechodu ze současného předizolovaného ocelového potrubí na předizolované plastové potrubí, proto uvádíme i kontrolu spojů dle ČSN EN ISO 17637 (ocel). Dále je požadován doklad od provádějící subdodavatelské firmy opravňující montáž plastového potrubního flexibilního systému.

2) Zadavatel požaduje ocenit všechny výkazy výměr ze vše projektových dokumentací bez ohledu na to, zda bude smlouva o dílo uzavírána s městem Jičín či Správou nemovitostí města Jičína, a.s. Jako hodnotící kritérium je stanovena celková nejnižší nabídková cena díla v Kč bez DPH, tedy součet za všechny oceněné rozpočty.

V příloze č. 1 formulář nabídky zadavatel požaduje cenu rozdělit dle jednotlivých zadavatelů, stejně tak jako v přílohách č. 2 a 3 smlouva o dílo (město Jičín) resp. smlouva o dílo (Správa nemovitostí města Jičína, a.s.)

V rámci struktury nabídky (čl. 2.5 zadávací dokumentace) zadavatel kromě jiného požaduje

2. oceněné soupisy prací - všechny
3. smlouva o dílo (město Jičín) – textová část smlouvy
4. smlouva o dílo (Správa nemovitostí města Jičína, a.s.) – textová část smlouvy

Přílohy k jednotlivým smlouvám budou připravovány – kompletovány ve spolupráci s vybraným účastníkem před jejich podpisem. S ohledem na eliminaci administrativní zátěže účastníků není zadavatelem požadována kompletace smluv do nabídky účastníků, v této fázi tedy zadavatel nebude rozpočty oddělovat.

3) Zadavatel požaduje ocenit všechny výkazy výměr ze vše projektových dokumentací bez ohledu na to, zda bude smlouva o dílo uzavírána s městem Jičín či Správou nemovitostí města Jičína, a.s. Jako hodnotící kritérium je stanovena celková nejnižší nabídková cena díla v Kč bez DPH, tedy součet za všechny oceněné rozpočty.

V příloze č. 1 formulář nabídky zadavatel požaduje cenu rozdělit dle jednotlivých zadavatelů, stejně tak jako v přílohách č. 2 a 3 smlouva o dílo (město Jičín) resp. smlouva o dílo (Správa nemovitostí města Jičína, a.s.)

V rámci struktury nabídky (čl. 2.5 zadávací dokumentace) zadavatel kromě jiného požaduje

2. oceněné soupisy prací - všechny
3. smlouva o dílo (město Jičín) – textová část smlouvy
4. smlouva o dílo (Správa nemovitostí města Jičína, a.s.) – textová část smlouvy

Přílohy k jednotlivým smlouvám budou připravovány – kompletovány ve spolupráci s vybraným účastníkem před jejich podpisem. S ohledem na eliminaci administrativní zátěže účastníků není zadavatelem požadována kompletace smluv do nabídky účastníků.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města *

