

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A ZMĚNA NEBO
DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, PRODLOUŽENÍ LHŮTY
PRO PODÁNÍ NABÍDEK
(DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)**

dle § 98 odst. 3 a 5 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem

„Adaptace objektu bývalé prodejny č.p. 83 na víceúčelový dům“

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Obec Hodice**
Sídlo: Hodice 48, 589 01 Hodice
IČ: 00285862
DIČ: CZ00285862
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3825681/0100
Právní forma: 801 – obec
Zastoupený: Ing. Josefem Bakajem – starostou
Kontaktní osoba: Ing. Josef Bakaj, e-mail: starosta@hodice.cz, tel.: 724 170 334
Profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/Ob21d897-5245-42dc-9470-a5d3f2dd2a3f>

A. Zadavatel obdržel dne 19.6.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz účastníka č. 1: Součástí rozpočtu č. 10170201 - Stavební práce, jsou položky č. 64-67, které se týkají kotvení pergoly. Tato pergola je také součástí projektové dokumentace viz.(výkres 19 PPS PERGOLA). Avšak v rozpočtu tato pergola úplně chybí, jsou tam jen položky týkající se kotvení! Prosíme o doplnění pergoly do soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: Text s popisem - názvem odpovídajících položek byl doplněn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Dále je přílohou tohoto vysvětlení výkres stříšky nad vstupem D1.1.-20.

Dotaz účastníka č. 2: Součástí rozpočtu jsou bourací práce a s tím související odvoz stavební suti (je počítáno s odvozem sutě do 20 km). V položce odvozu sutě uvedena poznámka "Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku." V rozpočtu tedy chybí poplatek za skládku stavební suti. Prosíme o doplnění poplatku za uložení stavební suti do soupisu prací.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: Položky byly doplněny do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz účastníka č. 3: V soupisu prací Zdravotně technické instalace je uvedeno, že záchod je "KLOZET KOMBI". Avšak ve výkresu jsou záchody popsány jako KLOZET ZÁVĚSNÝ VČ. ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU NÁDRŽKY (tzv. "geberit").

Jaký typ záchodu tedy má být oceněn - KOMBI nebo ZÁVĚSNÝ? Pokud závěsný, tak ve stavební části soupisu prací chybí zazdívky/obezdívka tohoto závěsného systému s nádržkou.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3: Položky byly upraveny do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Jedná se o položky č. 342241192R00, 342255024RT1.

Dotaz účastníka č. 4: Součástí soupisu prací Zdravotně technické instalace jsou tyto položky:

72	552-31081	Dřez nerez 60	kus	2
73	552-31082	Dřez nerez velký	kus	3
74	725 86-0202.R00	Sifon dřezový , DN 40, 50, 6/4"	kus	5

Ale nikde není dodávka kuchyňské linky, kam by měly být tyto dřezy vč. sifonů osazeny. Tyto položky by nejspíše neměly být součástí soupisu prací, protože je nelze zabudovat. Předem děkuji za odpovědi na tyto dotazy, doplnění položek do soupisu prací a s tím související aktualizaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4: Tyto položky byly odstraněny ze soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Přílohu tohoto vysvětlení tvoří soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém jsou zahrnuty výše uvedené změny. Účastník zadávacího řízení je povinen pro podání nabídky použít tento upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

B. Zadavatel obdržel dne 21.6.2018 další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Předmětem žádosti ze dne 21.6.2018 je 15 dotazů, jejichž zodpovězení vyžaduje úpravu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V současné době není možné k těmto dotazům poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nepřítomnosti rozpočtářky. K dotazům bude poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace po 4.7.2018 s tím, že současně bude adekvátně upravena lhůta pro podání nabídek.

C. Zadavatel ve smyslu § 99 odst. 1 zákona mění i další zadávací podmínky uvedené ve výzvě zadavatele k podání nabídek, a to:

Zadavatel sděluje, že úpravou projektové dokumentace došlo zároveň ke zvýšení výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v čl. 2.1.výzvy zadavatele k podání nabídek, a to z původní hodnoty 6 067 877,- Kč na novou hodnotu 6 600 000,- Kč bez DPH. **Stále platí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou zakázky bez DPH. Překročení této předpokládané hodnoty bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení a účastník zadávacího řízení bude vyloučen.**

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadávacích podmínek přistoupil zadavatel v souladu s § 99 zákona k prodloužení lhůty pro podání nabídek a to z původního termínu 3.7.2018 do 10:00 hodin na nový termín **18.7.2018 do 10:00 hodin**. (Na základě sdělení zadavatele v bodu B shora bude však tento termín dále upraven). Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

Ing. Josef Bakaj
starosta

Přílohy:
Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Výkres stříšky nad vstupem D1.1.-20