

Tělovýchovná jednota Vesec

Česká 374, 453 12 Liberec 25

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

veřejné zakázky

„SOKOLOVNA VESEC“

*v rámci projektu „Sokolovna Vesec - rekonstrukce“, identifikační číslo projektu CZ.1.13/2.1.00/27.01253
spolufinancovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II SV*

Zadavatel dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Sokolovna Vesec“ vypsané v otevřeném řízení dle § 27 zákona. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona sdělujeme znění těchto dotazů včetně odpovědí :

Otázka č. 1/3:

Čím se máme řídit při tvoření nabídky otvorových výplní, platí z textu zadání sedmikomorový systém, nebo v popisu pozic $U_{max} 1,1-1,3W/m^2K$?

Odpověď:

Popis okna se sedmikomorovým rámem vychází z oken, která byla již realizována v části restaurace, která sice není součástí této akce, ale zbylá okna se mají s těmito shodovat. Mají mít tedy stejný profil (komory, barva, tvar). Tento komorový systém splňuje rozsah podle velikosti oken 1,1 - 1,3 W/m²K.

Otázka č. 2/3:

U_{max} čeho celého okna nebo dvojskla?

Odpověď:

- pro okna s dvojskly se standardně uvádí U mezi 1,1 - 1,3 W/m²Ka je to pro celé okno. Rozdíl potom nastává v poměru skla a rámu. Liší se to tedy podle velikosti okna.

Otázka č. 3/3:

Mřížky mají být vnitřní nebo nalepovací. Dle zadání to vypadá, že je myšlena falešná přička plastová vodorovně a meziskelní mřížky svisle?

Odpověď:

Mřížky opět mají odpovídat již realizovaným oknům. Mají být oboustranné nalepovací i vnitřní meziskla a to svisle i vodorovně. (popsáno v TZ).

V Liberci 6.2.2014

.....
Ing. Jiří Staněk
statutární zástupce TJ



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj