

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

ZADAVATEL: OBEC MALŠOVICE
Sídlem: Malšovice 6, 405 02 Děčín
Zastoupený: Jiří Krpálek, starosta obce
IČ: 00261548

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY:

Stavební úpravy č.p. 6 na byty, Malšovice, II.

Vážený dodavateli.

V souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 98 odst. 1 zákona obdržel zadavatel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona, § 98 odst. 3 zákona a § 99 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Úplné znění 2. dotazu:

Sdělte prosím zda „kleštiny“ (podstřešní tesařské prvky) odpovídají normě pro světlou výšku stropu dle stanovených norem pro bytové prostory a zda investor uvažuje o výměně těchto tesařských prvků (VV toto neobsahuje)? Pokud ano, sdělte prosím, zda je zpracován výpočet ke statice střechy spojený s jejich výměnou? Foto přílohou

Odpověď zadavatele na 2. dotaz

Zadavatel zpracovává odpověď.

Úplné znění 3. dotazu:

Elektro – souhrn zjištění (rozpor PD x VV, normy)

- Poptávka (zadávací dokumentace) neobsahuje dodávku dorozumívacího zařízení DT (DT je uváděn v technické zprávě a PD, ale není obsažen ve výkazu výměr).*
- Poptávka (zadávací dokumentace) uvádí v rozváděčích instalaci ochrany proti přepětí „D“ (SPD typ 3), ale chybí instalace nadřazených stupňů SPD typ 1 a 2. Takto navržený stupeň ochrany proti přepětí je zcela nevyhovující. Navíc SPD typ 3 chybí v položkách výkazu výměr.*
- V rámci rozváděčů chybí ve výkazu výměr položky hlavních vypínačů a v rozváděči R.02 i proudový chránič.*
- Dle současných platných ČSN by měly být v bytových rozvodnicích jističe pro světelné vývody nahrazeny proudovými chrániči s nadproudovou ochranou.*

Odpověď zadavatele na 3. dotaz

Zadavatel zpracovává odpověď

Úplné znění 4. dotazu:

SDK – souhrn zjištění (rozpor PD x VV, normy)

- VV chybí položka opláštění střešních oken.*
- VV, pol.67 chybí parotěsná zábrana. Stávající skladba dle VV nesplňuje REI 45 (nutné 2x DF 12,5mm a rastr po 400mm).*

Odpověď zadavatele na 4. dotaz

Zadavatel zpracovává odpověď

Úplné znění 5. dotazu:

Okna, dveře – souhrn zjištění (rozpor PD x VV)

- Ve VV, položky č. 97. a 99. je uvedeno, že se jedná o trojsklo, ale ve výpise výplní, je uvedené dvojsklo. Která varianta je správná? V TZ není specifikován počet skel u střešních oken (viz soubor výpis výplní přílohou).*
- U protipožárních dveří je ve VV, položky č. 87 a 88 uvedena požární odolnost EW 30, ale ve výpisu prvků je EW 15. V TZ není specifikována požární odolnost vůbec.*
- Výplně otvorů - vnější 2 okna ve štítě, plastová zasklená izolačními dvojskly. Vnitřní parapet plastový, vnější plechový (v souladu s ostatními okny na objektu). Při výměně střešního pláště bylo již osazeno 10 střešních oken Velux s výhledem na pozdější využití. Nyní bude osazeno ještě 6 ks střešních oken ve shodném provedení včetně izolačních rámců. NEJSOU PODKLADY PRO SHODNÉ PROVEDENÍ.*

Odpověď zadavatele na 5. dotaz

Zadavatel zpracovává odpověď

Lhůta pro doručení nabídek

Zadavatel v souladu se zněním § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel sděluje závazný termín pro podání nabídek:

Lhůta pro doručení nabídek končí dne 21. 1. 2021 v 10:00 hod.

Toto vysvětlení zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele.

Zpracováno na základě informací poskytnutých zadavatelem.

Malšovice, dne 12. 1. 2021

.....
Jiří Krpálek, starosta obce