

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Zadavatel: Město Nový Bydžov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 00269247
jednající: Ing. Pavel Louda, starosta

Název veřejné zakázky:

Výstavba základní technické infrastruktury pro průmyslovou zónu v Zábědově – III. etapa

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dodatečné informace jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 4. 3. a 11. 3. 2019:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o dodatečné informace:

Část VO

V rozpočtu uvedeno 10 ks stožárů VO + 10 výložníků (položky 105 a 107). V situaci uvedeno 6 ks stožárů. Prosíme o sjednocení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že v rámci projektu se počítá s osazením 6ks stožárů výšky 10m a s 2m výložníkem, kde budou osazeny LED svítidla. Zadavatel sjednotil údaje v rozpočtu s projektovou dokumentací a současně zveřejňuje aktualizovaný rozpočet stavebních prací viz. příloha této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o dodatečné informace týkající se:

Část vodovod

Položka 261 a 262 – Vodoměrná sestava a šachta

Prosíme o informaci, kde se tato šachta nachází a případně o zaslání výkresu, na který se výkaz odkazuje. Bez podrobnějších informací a rozměrů nelze položka nacenit.

Odpověď zadavatele:

Stávající vodovodní šachta v místě napojení bude nahrazena novou šachtou s vodoměrnou sestavou. Výkres nové šachty zadavatel přikládá jako přílohu této dodatečné informace.

V návaznosti na aktualizování Přílohy č. 3 zadávací dokumentace - soupisu prací, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky.

Nově končí lhůta pro podání nabídek 29. 3. 2019 v 10:00 hodin.

Součástí dodatečné informace jsou přílohy:

Příloha č. 3 – Soupis prací_aktualizace dle DI č. 1.


Výkres D.1.3.3 vodoměrná šachta.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 1.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a43029028729>.

V Novém Bydžově dne 13. 3. 2019

**Město
NOVÝ BYDŽOV**


.....
Ing. Pavel Louda, starosta

Dodatečné informace č. 1

„Výstavba základní technické infrastruktury pro průmyslovou zónu v Zábědově – III. etapa“