





ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC, a.s. Holická 31, 772 00 OLOMOUC, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:			
STUPEŇ DOKUMENTACE:		ŘEDITEL:	MANAŽER PROJEKTU:		
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		RNDr. Luděk Štastný	PaedDr. Zoja Štastná		
OBJEDNATEL: Česká centra Václavské náměstí 816/47, 110 00 Praha 1	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Zdeněk ROZSYPAL	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Zdeněk ROZSYPAL	ZAK.ČÍSLO: 01-002/330	PARÉ: 	
MÍSTO STAVBY: Areál Českého domu v Moskvě ulice 3. Tverskaja - Jamskaja 36/40	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Zdeněk ROZSYPAL	VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk ROZSYPAL	Č. SMLOUVY: 11/2014		
MĚSTO: 123 047 MOSKVA			DATUM:		
STÁT: RUSKÁ FEDERACE			FORMÁT:		
ZAKÁZKA:		Moskva - PBŘ části hotelového komplexu ČDM - sekce II/1 a II/5			
VÝKRES: PRŮVODNÍ ZPRÁVA		ČÁST: A			

STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s.
Holická 568/31, 772 00 Olomouc

Profesionální partner ve výstavbě

IČ: 451 92 031

Tel.: +420 585 531 111

Fax: +420 585 531 333

www.stavoprojekt.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE: **Moskva - PBŘ části hotelového komplexu ČDM
- sekce II/1 a II/5**

STUPEŇ: **Dokumentace pro provádění stavby
(dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb.
ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.)**

OBJENAVATEL: **Česká centra
Václavské náměstí 816/47, 110 00 Praha 1**

INVESTOR: **Česká centra
Václavské náměstí 816/47, 110 00 Praha 1**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: **01-002/330**

DATUM: **listopad 2014**



Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	3
A.1 Identifikační údaje	3
A.1.1 Údaje o stavbě	3
a) Název stavby,	3
b) Místo stavby,	3
A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3
A.2 Seznam vstupních podkladů	4
A.3 Údaje o území	4
a) Rozsah řešeného území,	4
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),	4
c) Údaje o odtokových poměrech,	4
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,	4
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo s územním souhlasem,	4
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,	4
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,	4
h) Seznam výjimek a úlevových řešení,	4
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic,	4
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí),	4
A.4 Údaje o stavbě	5
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby,	5
b) Účel užívání stavby,	5
c) Trvalá nebo dočasná stavba,	5
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),	5
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,	5
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,	5
g) Seznam výjimek a úlevových řešení,	5
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.,	5
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,	5
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),	5
k) Orientační náklady stavby,	6
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby.
Revize požární VZT v areálu Českého domu v Moskvě, objekt Hotelu, schodiště 1 a 2
- b) Místo stavby.
- Adresa: 123047 Moskva. ulice 3.Tverskaja - Jamskaja
 - Stát: Ruská federace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor : Česká centra
 Adresa : Václavské náměstí 816/47, 110 00 Praha 1
 Statutární zástupce : Mgr. Vilma Anýžová, generální ředitelka
 Zmocněný zástupce : ing. Ivana Hádková, specialista hospodářské správy
 IČO/DIČ : 48546038 / CZ48546038

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zhotovitel: - zpracovatel dokumentace: - GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Stavoprojekt Olomouc a.s. 
Sídlem:	Holická 568/31, 772 00 Olomouc
Statutární zástupce:	RNDr. Luděk Šťastný, předseda představenstva
Zmocněn k jednání ve věcech, - smluvních: - technických:	PaedDr. Zoja Šťastná, projektový manažer Tel.: 585 531 223 Ing. Zdeněk Rozsypal Tel.: 585 531 241 e-mail: z.rozsypal@stavoprojekt.cz
IČ/ DIČ:	45192031/ CZ45192031
OR:	KS Ostrava, B 363
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Zdeněk Rozsypal (ČKAIT 1200056)
Stavební část	Ing. Marie Kročová
Konstrukční část	Ing. František Balcárek (ČKAIT 1201431)
Požárně bezpečnostní řešení	Ing. Marie Kročová
Vzduchotechnika	Ing. Luděk Kulczycki
Elektroinstalace	Ing. Pavel Malina

A.2 Seznam vstupních podkladů

- a) Projekt požární VZT z roku 2005. Zpracovatel Stavoprojekt Olomouc a.s.
- b) Zaměření stávajícího stavu. Zpracovatel MDP-GEO Luhačovice
- c) Revize požární VZT vchody 1-8 a hotel. Zpracovatel ANTA spol. s r.o. Praha
- d) Ověření stávajícího stavu a doplnění zaměření. Provedl Stavoprojekt Olomouc a.s.

A.3 Údaje o území

- a) Rozsah řešeného území.
Řešené území se nachází v Moskvě na ulici 3. Tverskaja - Jamskaja. Z celého areálu Českého domu v Moskvě je řešena pouze část týkající se objektu Hotelu, konkrétně schodiště 1 a schodiště 2.
- b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.).
Stavba se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci. Stavba není v záplavovém území.
- c) Údaje o odtokových poměrech.
Rekonstrukcí požární VZT nedojde ke změně odtokových poměrů v území.
- d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,
Netýká se této stavby
- e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo s územním souhlasem,
Netýká se této stavby.
- f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území a s obecně technickými požadavky na výstavbu.
- g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
Netýká se této stavby.
- h) Seznam výjimek a úlevových řešení.
Stavba neobsahuje výjimky ani úlevová řešení
- i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic.
Stavba nevyvolává žádné podmiňující investice.
- j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).
Jedná se o revizi a rekonstrukci, stavba se nedotýká žádných pozemků.

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby.

Předmětem projektu je uvést do souladu stav požární vzduchotechniky v řešeném objektu se současně platnými požadavky vyhlášek a norem

b) Účel užívání stavby.

Stavba bude sloužit pro zajištění požární bezpečnosti objektu hotelu.

c) Trvalá nebo dočasná stavba.

Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.).

Stavba se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN a splňuje technické požadavky na stavby dle vyhl. č. 269/2009Sb. Stavba je navržena tak, aby vyhovovala danému účelu užívání pro předpokládanou životnost stavby s ohledem na veškeré vlivy na ni působící.

Stavba neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů, ani uživatelů okolních staveb, neohrožuje životní prostředí. Stavba není zdrojem nadměrné hlukové zátěže.

Na požární VZT se nevztahují předpisy o bezbariérovém užívání staveb.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení.

Stavba neobsahuje výjimky ani úlevová řešení.

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.).

PS – 01 Evakuační výtahy	Dodávka a montáž výtahu	2 kpl
PS – 02 Dieselagregát	Dodávka a montáž DA	1 kpl
D.1.4.1 Požární vzduchotechnika	Montáž větrání CHÚC	2 kpl

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.).

Bilance spotřeb se nemění.

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy).

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Předpokládané zahájení stavby: 06/2015

Nejpozdější termín ukončení stavby: 09/2015

Předpokládaná lhůta výstavby: 14 týdnů

k) Orientační náklady stavby.

Číslo SO	Název SO	M.J.	Počet M.J.	Cena za M.J.	Cena celkem
PS-01	Evakuační výtahy	kpl	1,00		
PS-02	Dieselagregát	kpl	1,00		
D.1.4.1	Požární VZT	kpl	1,00		
	CELKEM bez DPH				
	DPH	%	21,00		
	C E L K E M včetně DPH				

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

STAVEBNÍ OBJEKTY

D.1.4.1 Požární vzduchotechnika

PROVOZNÍ SOUBORY

PS – 01 Evakuační výtahy

PS – 02 Dieselagregát

V Olomouci: 11/2014
 vypracoval: Ing. Zdeněk Rozsypal