PRVKY PSV

KONSTRUKCE HLINÍKOVÉ

REVIZE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY VCHODY 1-8 V AREÁLU ČD A HOTEL
C) STAVEBNÍ ÚPRAVY STUPEŇ: DPS
DATUM:12/2010, ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:12-266/029 STR.H04

OZN.	SCHEMA	POPIS
4/H, 5/H, 6/H, 7/H		NENÍ ŘEŠENO
8/H, 9/H, 10/H, 11/H, 12/H, 13/H, 14/H, 15/H	 EI–S 30 DP3	HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ OKNO PEVNÉ – INTERIÉROVÉ

POZNÁMKA:
8/H – 1300/2630 mm
9/H – 1520/2650 mm
10/H – 1300/2480 mm
11/H – 1520/2480 mm
12/H – 1300/2210 mm
13/H – 1300/2400 mm
14/H – 1520/2600 mm
15/H – 1360/2700 mm

UMÍSTĚNÍ : SCHODIŠTĚ 2, EI–S 30 DP3
OKNO PEVNÉ S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. KOUŘOTĚSNÉ
ROZMĚR : DLE SCHÉMA
POŽÁRNÍ ODOLNOST : EI–S 30 DP3
OKNO PEVNÉ S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN. KOUŘOTĚSNÉ
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY CELÉ SESTAVY – BEZ POŽADAVKU
RÁM: HLINÍKOVÝ PROFIL ZE SLITINY AlMgSi
ZASKLENÍ: SKLO BEZPEČNOSTNÍ, NEPRŮHLEDNÉ, S DANOU POŽ. ODOLNOSTÍ
TĚSNĚNÍ: NE
SAMOZAVÍRAČ: NE
PANIKOVÉ KOVÁNÍ : NE
POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ: NEREZ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU : PRÁŠKOVÝ VYP. LAK
BAREVNÉ ŘEŠENÍ RÁMU : BUDE VYBRÁNO A ODSOUHLASENO
ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw 30 dB – 2.TŘ.ZVUK. IZOL.
PARAPET: MRAMOR

POZNÁMKA:
8/H – 1300/2630 mm
9/H – 1520/2650 mm
10/H – 1300/2480 mm
11/H – 1520/2480 mm
12/H – 1300/2210 mm
13/H – 1300/2400 mm
14/H – 1520/2600 mm
15/H – 1360/2700 mm

	MÍSTO POUŽITÍ	SCHODIŠTĚ 2	CELKEM
8/H	POČET KS	1 KS – 4.NP	1
9/H	POČET KS	1 KS – 4.NP, 8.NP	2
10/H	POČET KS	1 KS – 5.NP	1
11/H	POČET KS	1 KS – 5.NP, 6.NP	2
12/H	POČET KS	1 KS – 6.NP	1
13/H	POČET KS	1 KS – 7.NP, 8.NP	2
14/H	POČET KS	1 KS – 7.NP	1
15/H	POČET KS	1 KS – 3.NP	1