






PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVÍ TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ (BOD 6 §48 ZÁKONA 40/2004SB). ZMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANT. A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU.

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC, a.s. Holická 31, 772 00 OLOMOUC, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:			
STUPEŇ DOKUMENTACE:	ŘEDITEL:	MANAŽER PROJEKTU:			
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	RNDr. Luděk Štátný	PaedDr. Zoja Štátná			
OBJEDNATEL: Česká centra Václavské náměstí 816/47, 110 00 Praha 1	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Zdeněk ROZSYPAL	VEDOUcí PROJEKTANT: Ing. Zdeněk ROZSYPAL	ZAK.ČÍSLO: 01-002/330	PARÉ:	
MÍSTO STAVBY: Areál Českého domu v Moskvě ulice 3. Tverskaja - Jamskaja 36/40	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Z. ROZSYPAL	VYPRACOVAL: Ing. P. MALINA	Č. SMLOUVY: 11/2014		
MĚSTO: 123 047 MOSKVA			FORMÁT: 2 A4		
STÁT: RUSKÁ FEDERACE			MĚŘÍTKO: -		
ZAKÁZKA:					
Moskva - PBŘ části hotelového komplexu ČDM - sekce II/1 a II/5					
OBJEKT:	DIESELAGREGÁT - TECHNOLOGIE VČETNĚ ROZVODŮ			ČÁST:	D.2.2.1
VÝKRES:	LEGENDA			ČÍSLO:	02

LEGENDA:

	PŘÍVOD PRO ROZVADĚČŮ DLE POPISU V ROZVADĚČÍCH A SCHÉMATU
	TŘÍFÁZOVÉ OBVODY DLE POPISU V ROZVADĚČI
	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE A JEDNOFÁZOVÉ OBVODY DLE POPISU V ROZVADĚČI
	SVĚTELNÁ INSTALACE A JEDNOFÁZOVÉ OBVODY DLE POPISU V ROZVADĚČI
	SVĚTELNÁ INSTALACE NHXH FE180 E60 7-0x1,5mm ²
	SVĚTELNÁ INSTALACE NHXH FE180 E60 5-Jx1,5mm ²
	SVĚTELNÁ INSTALACE NHXH FE180 E60 5-0x1,5mm ²
	SVĚTELNÁ INSTALACE NHXH FE180 E60 3-0x1,5mm ²
	SVĚTELNÁ INSTALACE NHXH FE180 E60 3-0x1,5mm ²
	OVLÁDACÍ VEDENÍ DLE POPISU V ROZVADĚČI A SCHÉMATECH
	VÍCENÁSOBNÁ VEDENÍ

LEGENDA ZNAČEK:

	Přepínač střídavý dvojitý 10A, 250V, řazení 6+6, IP44, nástěnný kompletní přístroj
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 16A, 250V, řazení 2P+PE
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem IP44, 16A, 250V, řazení 2P+PE, nástěnná, kompletní přístroj
	Zásuvka třífázová–pětipólová 16A, 400V, IP44
	Dvojitý vývod
	trojitý vývod

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

E1	–přímotopný konvektor ATLANTIC 250	2,5kW 230V 50Hz
YP	–klapka přívod ovl. dvoubodové, z rozvaděče RPZ	0.02kW 230V 50Hz
Y0	–klapka odtah ovl. dvoubodové, z rozvaděče RPZ	0.02kW 230V 50Hz
TH1	–prostorový termostat rozsah 0–40°C	
TH2	–prostorový termostat rozsah –25–10°C	
GSM	–GSM hlásič typ GB060301A	
RPZ	–rozvaděč převzetí zátěže, dodávka technologie DA	
RHN	–hlavní rozvaděč nouzových rozvodů – zálohovaný z DA	
RHN1	–hlavní rozvaděč nouzových rozvodů hotelového komplexu – zálohovaný z DA	
RN21	–rozvaděč elektroinstalace strojovny DA	
R.SHZ	–stávající rozvaděč sprinklerového SHZ	
R1/SHZ	–stávající rozvaděč technologie sprinklerového SHZ	
R2/SHZ	–stávající rozvaděč technologie sprinklerového SHZ	

ROZVADĚČ NN –stávající rozvaděč NN trafostanice

LEGENDA SVÍTEL:

L5– ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ 2x58W, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, IP 65, PŘISAZENÉ
LN5–STEJNÉ JAKO L5, NOUZOVÝ MODUL 1 HODINA