



– OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2:
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ – IZOLACI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE:
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC, a.s. Holická 31, 772 00 OLOMOUC, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE:		ŘEDITEL:		MANAŽER PROJEKTU:	
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		RNDr. Luděk Štastný		PaedDr. Zoja Štastná	
OBJEDNATEL: Česká centra Václavské náměstí 816/47, 110 00 Praha 1		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Zdeněk ROZSYPAL		VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Zdeněk ROZSYPAL	
MÍSTO STAVBY: Areal Českého domu v Moskvě ulice 3. Tverskaja - Jamskaja 36/40		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
MĚSTO: 123 047 MOSKVA		Ing. Z. ROZSYPAL		Ing. P. MALINA	
STÁT: RUSKÁ FEDERACE					
ZAKÁZKA:		Moskva - PBŘ části hotelového komplexu ČDM - sekce II/1 a II/5			
OBJEKT:		DIESELAGREGÁT - TECHNOLOGIE VČETNĚ ROZVODŮ			ČÁST: D.2.2.1
VÝKRES:		DISPEČINK - PŮDORYS 1.PP			ČÍSLO: 03