

REVIZE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY VCHODY 1-8 V AREÁLU ČD A HOTEL
C) STAVEBNÍ ÚPRAVY STUPEŇ: DPS
DATUM:12/2010, ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:12-266/029 STR.0C1

OZN.	SCHEMA	POPIS						
D1 Z	A technical schematic of a single-leaf door labeled 'D1 Z'. The door is shown as a rectangle with a handle on the right side. Dimension lines indicate a width of 1200 mm at the bottom and a height of 2100 mm on the right.	název: místo použití: zkrácený popis: požární odolnost: požadovaný součinitel prostupu tepla typ zárubně: typ dveřních křídl: rozměr dveří: kování: zámek: povrchová úprava zárubně: povrchová úprava dvevního křídla: povrchová úprava kování: dveře ocelové – exteriérově dveře do strojovny dieselagregátu jednokřídlé, otevíravé s prahem ne u<1,7 w/m²k ocelová plně, ocelově, z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,9 mm vyztužená ocelí, tl. dvevního křídla 45 mm. výplň dveří minerální vlnou. 1200/2100 mm, do stavebního otvoru 1350/2200 klíka–koule, koule na straně exteriéru vlozkový zámek vyp. práškový lak, barva bude upřesněna vyp. práškový lak, barva bude upřesněna nerez <table border="1"><thead><tr><th>UMÍSTĚNÍ</th><th>DIESELAGREGÁT</th><th>CELKEM</th></tr></thead><tbody><tr><td>POČET KS</td><td>1P, 1L</td><td>1L, 1P</td></tr></tbody></table> LEVÉ – 1 ks PRÁVÉ – 1 ks	UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM	POČET KS	1P, 1L	1L, 1P
UMÍSTĚNÍ	DIESELAGREGÁT	CELKEM						
POČET KS	1P, 1L	1L, 1P						
PŘED ZHOTOVENÍM PRVKU NUTNO ODSOUHLASIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU. PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ ZAMÉRIT !!! ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOPRACOÁNÍ DETAILŮ V RÁMCÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE,								