TYPOVÉ HODNOTY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, stř. 50Hz, 230/400V, TN - C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A 1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 , příloha A, čl. A 2

DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (čl. 415)
PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.2
POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1.2

VYROBIT DLE ČSN EN 61 439 - 1 až 3 ed.2 , ČSN 35 71 07 , ČSN 33 32 10
ČSN 33 20 00-4-41 ed.2, 4-43 ed.2, ČSN 33 30 15 - 24, ČSN 38 17 54
ČSN EN 50 110 - 1 ed. 3, ČSN EN 61 140 ed.2

ROZVODNICE R3 - 2 :

Přístrojová náplň bude osazena do stávající skříně
pod omítkou
ROZMĚRY : 560 x 750 x 140 mm
V rozvaděči budou instalovány nové rozvaděčové vložky 495 x 695 mm
+ NOVÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ KLASIFIKACÍ : typu SZ L - 0706 - EI 30 DP1 - S(a) / S(200)

Vypracoval:	Investor: Město CHOCEŇ	Obsah:	Zak.číslo: 4792-24-3		Listů: 4
Kontroloval:	Akce: ZŠ M. CHOCEŇSKÉHO, KOLLÁROVA 688, CHOCEŇ	ROZVODNICE R3 - 2		Číslo výkresu: D.1.4.1.8	List: 1
Datum: 02/2024	NÁVRH ÚPRAV HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ		Měřítko:		