č.m.	*název místnosti*	*udržovaná osvětlenost Em (lx)*	*index podání barev Ra*	*barevný vzhled (tón) světla*
1.01	ZÁVĚTŘÍ	100	80/40	4000°K
1.02	WC ŽENY	200	80	4000°K
1.03	WC MUŽI	200	80	4000°K
1.09	WC MUŽI KABINKA	200	80	4000°K

č.m	*zdroj světla*	*činitel omezení oslnění UGRL*	*vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51ed. 3*	*plocha m²*	*poznámka*
1.01	LED	22	1.01		
1.02	LED	22	1.02		
1.03	LED	22	1.03		
1.04	LED	22	1.04		

1.01 – AA4,AB4,AC1,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AD1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1, CB1,AM1
1.02 – AA4,AB4,AC1,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AD1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1, CB1,AM1
1.03 – AA4,AB4,AC1,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AD1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1, CB1,AM1
1.04 – AA4,AB4,AC1,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AD1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1, CB1,AM1

Stavba : HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – JEZERO PODĚBRADY
Zak. č. : V - 09 - 2025
Datum : 06 / 2025
Výkr. č. : D.1.4.3-1
LEGENDA MÍSTNOSTÍ, VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UM. OSVĚTLENÍ