
VENEK	VENEK	1.02,1.03	1.02-1.04	1.01
		3,6	0,3	0,1
SR 402	SB-TS			




ROZVODNÁ SOUSTAVA -3 NPE str. 50Hz,400V

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S

DOPLNĚNA OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM($I_{\Delta n} \leq 0{,}03A$) A POSPOJOVÁNÍM

R 1



TYPOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE

TYP RZA-Z-2S28-H

FIRMY OEZ LETOHRAD

ROZMĚRY: 462x499x88mm

KRYTÍ: IP 30/20

PŘÍVOD I VÝVODY: HOREM

P_{inst} = 4,- kW P_{post} = 2,8 kW

MIROSLAV VACEK
U Struhy 1209, 290 01 Poděbrady

Projekce elektro

PROJEKTANT: Vacek Miroslav	KRESLIL: Vacek Miroslav
ČÍSLO STAVBY:	ČÍSLO ZAKÁZKY: V-09-2025
ÚZEMNÍ SPRÁVA: MěÚ Poděbrady	DATUM: 06/2025
INVESTOR: Město Poděbrady, Jiřího nám. 201I, 290 01 Poděbrady	STUPEŇ: DUSP
STAVBA: HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ-JEZERO PODĚBRADY	MĚŘÍTKO:
PŘEHLED. SCHÉMA VÝSTROJE ROZVÁDĚČE R 1	KRAJ: Středočeský / ULOŽENO JAKO: rozvadec6.rdl
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3-6