PŮDORYS
M1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ OCELOVOU RAMPOU A-A
M 1:25



VÝKAZ MATERIÁLU

Položka výkresu	Počet kusů	Průřez	Délka m	Hmotnost v kg kg/m, kg/m2	Hmotnost v kg Celkem	Materiál	Popis
1	4	U100	39,82	10,6	1688,37	S235 J0+N	PODÉLNÍK
2	9	U120	1,8	13,3	215,46	S235 J0+N	PŘÍČNÍK
3	-	HEB140	11,14	33,7	375,42	S235 J0+N	SLOUP
4	2	HEA100	1,8	16,7	60,12	S235 J0+N	KRAJNÍ PŘÍČNÍK
5	56	L50x4	1,8	3,1	312,48	S235 JR	RÁM PRO ROŠTY
6	36	P6 45-45	0,45	2,8	45,36	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
7	18	P10 300-300	0,3	23,55	127,17	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
8	20	P6 60-160	0,16	3,77	12,06	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
	126	M12	0,07	0,028	3,53	8.8	
	224	M8	0,05	0,009	2,02	5.6	
	92	KOTVA M20	0,2				
		SOUČET			2841,98	kg	
		+ 3% svary			85,26	kg	
		CELKEM			**2927,24**	**kg**	
		PLECHOVÁ VÝPLŇ			**45 m²**		
		POROROŠT			**45 m²**		

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

ROZVINUTÝ PODÉLNÝ ŘEZ STEZKOU
M 1:100



DETAIL 1 - SPOJ PODÉLNÍ - PŘÍČNÍK
M 1:10



DETAIL 2 - SPOJ PŘÍČNÍK - PODÉLNÍK
M 1:10



DETAIL 3 - SPOJ PŘÍČNÍK - SLOUP
M 1:10



DETAIL 4 - KOTVENÍ SLOUPU
M 1:10



DETAIL 5 - SPOJ PODÉLNÍKŮ
M 1:10



DETAIL 6 - ULOŽENÍ NA OPĚŘE
M 1:10



KONSTRUKČNÍ OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1

NK S235 J0+N DLE ČSN EN 10025-2
POMOCNÉ PROFILY S235JR DLE ČSN EN 10025-2

TŘÍDA PROVEDENÍ:
NK EXC3 dle ČSN EN 1090-2
POMOCNÉ PROFILY EXC2 dle ČSN EN 1090-2

POZNÁMKY

- VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE BUDOU VYBAVENY PRUŽNÝMI PODLOŽKAMI A KONTRA-MATICEMI K ZAMEZENÍ VLIVU VIBRACÍ
- DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ JE UVEDEN V PŘÍLOZE 11 ZÁBRADLÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČÁSTÍ DLE TKP PK, KAP 19b
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4, POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST OK 100 LET, POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST PKO PŘES 25 LET(VH), DLE TKP 19B PŘ, TABULKA I - KOMBINOVANÝ TYP OCHRANY Ia + I speciál
- ODSTŘN VRCHNÍHO NÁTĚRU - DB 702
- POROROŠTY I PLNÁ PLECHOVÁ VÝPLŇ BUDOU PROVEDENY S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU SPLŇUJÍCÍ PARAMETR S3, UVAŽOVANÁ VZD. PODPOR 1,0 m, VEL. OKA POROROŠTŮ cca 10x30mm

OBJEDNATEL PD:
MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/4/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

ITSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	

OBSAH
LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA
SO 202 LÁVKA VE SVAHU

ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:100
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	5 x A4

NÁZEV PŘÍLOHY
VÝKRES TVARU OCELOVÉ LÁVKY

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.2	5

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, Č. ANO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.