

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 2.5.2019

Zadavatel: Statutární město Brno – MČ Brno Maloměřice a Obřany

Sídlem: Selská 66, 614 00 Brno

Jednající: Ing. Klára Liptáková, starostka

IČ: 44992785

Veřejná zakázka:

Hlaváčova 6 - Rekonstrukce otopné soustavy

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Zadavatel odpovídá na tyto dotazy, které byly vzneseny dne 30.4.2019:

jako uchazeč ve výběrovém řízení "Hlaváčova 6 - rekonstrukce otopné soustavy" žádáme o podání vysvětlení.

Dotaz č. 1

V poskytnuté ZD a PD schází technická zpráva(jsou pouze úvodní listy). Žádám o doplnění. **viz příloha**

Dotaz č.2

Kde ve výkazu výměr jsou uvedeny vyvažovací ventily STAD uvedené v půdorysech? Jsou součástí zakázky? - **jsou součástí zakázky, pol. č. 19 - rozpočet ÚT**

Dotaz č.3

Jakým způsobem uvést cenu za otopná tělesa? Jedním souborem nebo dát vlastní rozpis? **Dle rozpisu**

Dotaz č.4

Jaký typ kotle je požadován? s ohřevem TUV nebo bez ? ... **s ohřevem TUV**

Dotaz č.5

Zadavatel požaduje docenit protipožární dveře. Jak velké 70,80,90,100 nebo dvoukřídlé; z jakého materiálu hliník, ocel? ?povrchová úprava? zárubně stávající nebo nové ? **viz PBŘ na profilu, protipožární dveře nebudou**

Dotaz č.6

Zadavatel požaduje docenit protipožární ucpávky. Jaké množství, na jaké potrubí nebo kabeláž, ucpávky nebo manžety ? - viz [PBR na profilu zadavatele](#)

S pozdravem

Ing. Iveta Zárubová, v.r.

ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany

Úsek investic, dopravy a vodního hospodářství

Selská 66

614 00 Brno

Tel: 545 423 948. email: investice@malomerice.cz