

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

ULTRA SOLID PVC-U SN12 400x12,6, 315x10,0, 250x8,1, 200x6,5, 160x5,3 PLNOSTĚNNÉ (HNĚDÉ)

PAŽENÍ

ŠTĚRKOPÍSEK

LOŽE VÝKOPU ŠTĚRKOPÍSEK

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH (ZEMINA Z VÝKOPU)

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

KÓTA TERÉNU

VOZOVKY

KONSTRUKCE

VÝŠKA KRYTÍ (NADLOŽÍ)

PROVEDENÍ OPRAVY KOMUNIKACE A CHODNÍKU DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE MAJITELE KOMUNIKACE A CHODNÍKU

500

300

100

D

400mm

315mm

250mm

200,160mm

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

1200mm - ŠÍŘKA RÝHY

1100mm - ŠÍŘKA RÝHY

1050mm - ŠÍŘKA RÝHY

1000mm - ŠÍŘKA RÝHY

(VIZ. ČSN EN 1610, prEN 1046)

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE MATERIÁLU
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE KANALIZACE
- HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH PROFILŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !

The drawing consists of two parts: a plan view (top) and a cross-section view (bottom).

Plan View (Top): Shows a rectangular layout of the sewerage system. On the left, a vertical line represents the "SPLAŠKOVÁ KANALIZACE" (Sewerage) with a circular manhole. On the right, a vertical line represents the "DEŠŤOVÁ KANALIZACE" (Rainwater sewerage) with a circular manhole. Two horizontal lines, labeled "PAŽENÍ" (Right of Way), run parallel to the vertical lines. Two circular manholes are shown, each labeled "VODOVOD" (Water supply). The distance between the vertical lines is 1000 units. The distance between the horizontal lines is 600 units. The distance between the vertical lines and the horizontal lines is 150 units.

Cross-section View (Bottom): Shows the vertical profile of the sewerage system. The vertical axis is labeled "VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005 MEZI VNĚJŠÍMI POVRCHY POTRUBÍ" (Distance according to ČSN 73 6005 between the outer surfaces of the pipes). The horizontal axis shows the distance between the vertical lines (1000) and the distance between the horizontal lines (600). The vertical distance between the horizontal lines is 150 units.

ODP.PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	 <i>Havlíčkův Brod s.r.o.</i> Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.,fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377 e-mail: marek@dmcb.cz	
M.NOVOTNÁ	M.NOVOTNÁ	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK		
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD			
KRAJ : VYSOČINA					
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD					
<i>Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod</i>				DATUM	06/2025
				STUPEŇ PD	DSP
				Č. ZAKÁZKY	23020
				MĚŘÍTKO	
<i>PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍM POTRUBÍM</i>				ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
				<i>D.1.302</i>	<i>5</i>