


VODOMĚRNÁ ŠACHTA



POZNÁMKA:


- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!!!
- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM OBSYPEM
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY VÝROBCE
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT POKYNY A POŽADAVKY SPRÁVCE VODOVODU
- HLoubKA ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE ULOŽENÍ STÁV.VOD.POTRUBÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !



VODOMĚRNÁ ŠACHTA - 1000x2000, SV.VÝŠKA V ŠACHTĚ 1800mm

**PŘEFA ŽELEZOBETONOVÁ ARMATURNÍ ŠACHTA POJEZDNÁ
VODOMĚRNÁ, BUDE OSAZENA NA PODKLADNÍ
BETONOVOU DESKU, KTERÁ BUDE VYBETONOVANÁ NA
ŠD PODKLAD, ŠACHTA BUDE PŘEVEDENA VODOTĚSNÁ.
V ŠACHTĚ BUDE OSAZEN ŽEBŘÍK (NEBO BUDOU OSAZENA
STUPADLA) A VSTUP BUDE ŠAKRYT NEREZ.POKLOPEM
700/700MM S ODVĚTRÁNÍM, POKLOP BUDE UZAMYKATELNÝ.
POKUD BUDE V MÍSTĚ VŠ SPODNÍ VODA , BUDE ŠACHTA V PŘEVEDENÍ
PRO USAZENÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY!
ŠACHTA BUDE PŘEVEDENA DLE POŽADAVKŮ VAK A.S. HB.**

POKLOP NEREZ PRO SVĚTLOST OTVORU 700X700 MM S VENTILAČNÍ HLAVICÍ, PLECH 2MM



303 VODOVOD

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	 DMC Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel./fax: 569 400 525, tel.: 602 234 377 e-mail: marek@dmcb.cz	
M.NOVOTNÁ	M.NOVOTNÁ	ing.P.BLÁHA	ing.J.MAREK		
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD			
KRAJ : VYSOČINA					
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD					
<i>Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod</i>				DATUM	06/2025
				STUPEŇ PD	DSP
				Č. ZAKÁZKY	23020
				MĚŘÍTKO	
<i>VODOMĚRNÁ ŠACHTA</i>				ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
				<i>D.1.303</i>	<i>8</i>