

MATERIÁL	POPIS	KS/m
POTRUBÍ	POTRUBÍ PE 90 X 5,4 RC (PE 100 RC, SDR 17) PAS 1075	243,0 m
	POTRUBÍ PE - 32/4,4 (PE40, SDR 7,4)	128,9 m
	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)	6
	OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-OceI)	6
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/60° (PE 100 RC, SDR 17)	1
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)	3
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/11° (PE 100 RC, SDR 17)	2
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/30° (PE 100 RC, SDR 17)	2
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/90° (PE 100 RC, SDR 17)	1
	CHRÁNIČKA - POTRUBÍ PE 200 X 11,9 RC (PE 100 RC, SDR 17) PAS 1075	2,0 m
ARMATURY	MANŽETA - CHRÁNIČKA/POTRUBÍ - 200/90	2
	PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO AVK (F4) DN 80 (3.1.80)	5
	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPATA (7.5.5.1050)	5
	ULIČNÍ POKLOP EURO ČTVERCOVÝ (7.2.8)	5
	PODZEMNÍ HYDRANT S JEDNODUCH. UZAVÍRÁNÍM DN80 (12.1.1.801500)	3
	HYDRANTOVÝ POKLOP ULIČNÍ KLASIK (7.2.7)	3
VYSTROJENÍ PRO PŘÍPOJKY	HYDRANTOVÁ DRENÁŽ	3
	NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 90X5/4" (8.4.5.90114)	3
	PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFI 5/4"/1" (5.8.32114)	3
	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ (7.7.3)	3
	ULIČNÍ POKLOP EURO KULATÝ (7.2.1)	3
LITINOVÉ TVAROVKY	ISIFLO SPOJKA 1" (DLE DIMENZE A MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY)	2
	T-KUS 80/80 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUB. ODOČKOU (50.15.8080)	3
	PRODLOUŽENÉ PŘÍRUBOVÉ PATKOVÉ KOLENO N 80 (50.50.80)	3
	JISTĚNÁ SPOJKA S PŘÍRUBOU WAGA 3000 - DN80	1
	NEREZOVÁ PODPŮRNÁ VSVUKA PRO PVC90, PRO PE90 (2.1.180.9017)	1
OSTATNÍ	BETONOVÝ BLOK 40x40x40 cm	14
	ORIENTAČNÍ TABULKA HLINÍKOVÁ + ŠROUBY	11
	SIGNALIZAČNÍ KABEL - CU 6 mm2	403 m
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE (MODRÁ NEBO BÍLÁ)	383 m
	NEREZ ŠROUBY + MATICE	128

SO 304 PRODLOUŽENÍ VODOVODU
PE 90 x 5,4 RC (PE 100 RC, SDR 17) PAS 1075 - dl. 243,0 m

LEGENDA:

- NOVÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- RUŠENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚRIT MATERIÁL, DIMENZE A VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODŮ V MÍSTĚ NAPOJENÍ
- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚRIT DIMENZI STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚRIT PŘI PROVÁDĚNÍ
- MONTÁŽNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCŮ
- POKLÁDKA POTRUBÍ VODOVODU VČ. PROVEDENÍ NAPOJENÍ PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLASENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLIČKŮV BROD
- REALIZACE PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S VLASTNÍKY OBJEKTŮ, VLASTNÍKY PŘÍPOJEK.

MATERIÁL POTRUBÍ:
PE 90 x 5,4 RC (PE 100 RC, SDR 17) - (certifikováno dle PAS 1075)

TVAROVKY:
LITINOVÉ PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY + NEREZ ŠROUBY A MATICE
SPOJKY S JISTĚNÝMI SPOJI, PŘÍRUBY S JISTĚNÝMI SPOJI

ARMATURY:
ŠOUPĚ AVK + TELESKOPICKÁ ZEMLNÍ SOUPRAVA + POKLOP EURO
PODZEMNÍ HYDRANT AVK S JEDNODUCHÝM UZAVÍRÁNÍM + HYDRANTOVÝ POKLOP + HYDRANTOVÁ DRENÁŽ
NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK + DOMOVNÍ ŠOUPÁTKO PROFÍ + TELESKOPICKÁ ZEMLNÍ SOUPRAVA + POKLOP VENILOVÝ EURO
VŠE OD FIRMY AVK VOD-KA

UMÍSTĚNÍ KOLEN, OBLOUKŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ DLE PŘESNÉ TRASY NOVÉHO POTRUBÍ, DLE PŘESNÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ

DIMENZE A MATERIÁLY STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ PŘÍPOJEK NUTNO OVĚRIT PŘED REALIZACÍ DIMENZE NOVÉHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT SHODNÁ NEBO VĚTŠÍ NEŽ STÁVAJÍCÍHO!

PO NAPOJENÍ NOVÝCH PŘÍPOJEK VE STÁVAJÍCÍCH VODOMĚRNÝCH ŠACHTÁCH BUDOU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY ODPOJENY OD STÁVAJÍCÍHO AREÁLOVÉHO ROZVODU U STÁV.HYDRANTU

V01-0,000
NAPOJENÍ NA STÁV. VODOVOD
JISTĚNÁ SPOJKA S PŘÍRUBOU
WAGA 3000 DN80
Š4 - DN80
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)

V02-6,475
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/90° (PE 100 RC, SDR 17)

V03-9,891
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/90° (PE 100 RC, SDR 17)

V04-61,959
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/11° (PE 100 RC, SDR 17)

V05-73,71
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/60° (PE 100 RC, SDR 17)
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)

H1 DN80
HYDRANT
PODZEMNÍ
(KALNIK)

V06-76,218
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/90° (PE 100 RC, SDR 17)
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
T 80/80-90°
Š5 - DN80
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)

V07-78,53
V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ VODOVODU POD OKENNÍM ŽDÍ
BUDE POTRUBÍ ULožENO V CHRÁNICI PE 200 DL 2,0m

V08-81,469
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/30° (PE 100 RC, SDR 17)

V09-158,052
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)

V10-163,961
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY
d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)

V11-180,000
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
T 80/80-90°
Š3 - DN80
H3 DN80
HYDRANT
PODZEMNÍ
(VZDUŠNÍK)

V12-188,394
PŘÍPOJKA - PE 1" - DL 44,00m
NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 90x5/4" (8,4,5.90114)
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFÍ 5/4"x1" (5,8.32114)
TELESKOPICKÁ ZEMLNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ (7.7.3)
ULIČNÍ POKLOP EURO KULATÝ (7.2.1)
ISFLO PŘECHODKA/SPOJKA NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

P1
VOD.PŘÍPOJKA P.KOŠETICKÝ

P2
VOD.PŘÍPOJKA P.POPEK

V13-188,994
PŘÍPOJKA - PE 1" - DL 52,00m
NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 90x5/4" (8,4,5.90114)
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFÍ 5/4"x1" (5,8.32114)
TELESKOPICKÁ ZEMLNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ (7.7.3)
ULIČNÍ POKLOP EURO KULATÝ (7.2.1)

V14-240,779
PŘÍPOJKA - PE 1" - DL 33,00m
NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 90x5/4" (8,4,5.90114)
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFÍ 5/4"x1" (5,8.32114)
TELESKOPICKÁ ZEMLNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ (7.7.3)
ULIČNÍ POKLOP EURO KULATÝ (7.2.1)
ISFLO PŘECHODKA/SPOJKA NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

V15-249,937
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
Š2 - DN80
H2 DN80
HYDRANT
PODZEMNÍ
(KALNIK)

VOD.PŘÍPOJKA PRO CHATY
PE32 - 31,2+1,0m

VOD.PŘÍPOJKA P.KOŠETICKÝ
PŘÍPOJKA - PE32 - 42,2+1,0m

PŘÍPOJKA - PE32 - 44,7+8,8m
VOD.PŘÍPOJKA P.POPEK, P.BRABCE

stávající vodoměrná šachta
RD (M.Košetický)

ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VOD. PŘÍPOJKY,
NAPOJENÍ NOVE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
V ŠACHTĚ PŘED VODOMĚREM

stávající vodoměrná šachta
RD (M.Košetický)

POD ASF KOMUNIKACI PROVEDENO PODVRTEM
POTRUBÍ ULožENO V CHRÁNICI PE 83 DL 6,0m

VODOMĚRNÁ ŠACHTA MODULO A
ČÁST PŘÍPOJKY POD KOMUNIKACÍ
INVESTICE PANA POPKA, PANA BRABCE

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	<i>Havlíčkův Brod s.r.o.</i> Průmyslová zóna 680 01 Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel./fax: 588 400 535, e-mail: 602 234 377 e-mail: morela@dmcb.cz	
M.NOVOTNÁ	M.NOVOTNÁ	Ing.P.BLAHA	Ing.J.MAREK		
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD			
KRAJ : VYSOČINA					
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD					
<i>Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod</i>					
KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU				DATUM	06/2025
				STUPEŇ PD	DSP
				Č. ZAKÁZKY	23020
				MĚŘITKO	
				ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
				D.1.304	5