

**HISTORICKÉ VÝMALBY VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NA ZÁMKU  
V JEZDKOVICÍCH**

**RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR**

**Objednatel:** Obec Jezdkovice v zast. paní Věry Burdové, starostky obce  
Jezdkovice 32  
747 55 Jezdkovice

**Zhotovitel:** Mgr. art. Filip Menzel  
Dobrovského 17  
779 00 Olomouc  
IČO: 74386875  
DIČ: CZ8305314842

## **Základní údaje o památce:**

1. Kraj: Moravskoslezský
2. Okres: Opava
3. Obec: Jezdkovice
4. Část obce: Jezdkovice
5. Adresa: č.p. 32
6. Sloh: pozdní renesance, barok a přestavby v 19. a 20. stol.
7. Rejstříkové číslo ÚSKP: 25000/8-1395
8. Název památky: zámek Jezdkovice
9. Předmět restaurování/průzkumu: vyznačené místnosti, viz zákres níže

## **Úvod:**

Na podzim r. 2022 byla sondážním restaurátorským průzkumem nalezena historická výzdoba ve dvou místnostech I.NP (222,224) které dříve tvořily jeden sál, později sekundárně rozdělený příčkou. Starší ze dvou vrstev výmaleb pochází z první poloviny 19.stol., mladší z konce 19.stol. nebo z první pol.20.stol. Po konzultaci s vlastníkem a zástupcem památkové péče bylo rozhodnuto, že bude prezentována starší výzdoba, která se dochovala na svislých stěnách i stropě. V této fázi se jedná o růžové stěny s barevně odlišeným soklem a fabionem, které jsou lemovány linkou a zdobeny šablonovým florálním dekorem. Strop je světle šedý, jeho obvod zdobí barevné pruhy. Mladší vrstva je nejlépe dochována na stropě pod příčkou, ze které byla odstraněna poslední řada cihel, jinak je většinou narušená škrábáním v minulosti nebo je její odkryv příliš problematický a spojený se značným poškozením kvůli soudržnosti se stávajícím bílým nátěrem. Jedná se o iluzivní malbu dřevěného stropu, po obvodu bohatě zdobeného linkami, rozvilinami a arabeskovými motivy. Další výzdoba, která má být předmětem obnovy se nachází v přízemí zámku v místnosti č.112, která dnes slouží jako sklad. Zde se jedná o lemování světle šedých klenebních placek barevnými pruhy, doplněnými o stylizovaný florální dekor. Svislé plochy jsou opatřeny zeleným nátěrem. Fragmenty uměleckořemeslných výzdob byly nalezeny také v dalších místnostech, jejich torzální stav však neumožňuje přesněji definovat celkovou podobu výzdoby. Restaurování či rekonstrukce by v takovém případě bylo zatíženo velkou mírou hypotetického doplňování.


## **Předmět restaurátorského záměru:**

### Místnost č. 112 v přízemí

Předmětem restaurování má být dekorativní výmalba, pocházející nejspíš ze druhé pol. 19. stol. Jedná se o světle šedou plochu klenebních placek, lemovanou po obvodu barevnými pruhy, doplněnými stylizovaným vegetabilním motivem. Stěny jsou natřené zelenou barvou, zřejmě na olejové bázi.

### Místnost č. 222 a 224 ve II.NP

Původně jeden sál, sekundárně rozdělený příčkou, skrývá dekorativní výmalbu, pocházející nejspíš z 1.pol. 19.stol. Sondáží byl zachycen světle šedý nátěr stropu, který je po obvodu lemován pásky a linkami. Fabion vespod ukončuje stylizovaná florální bordura, která zdobí také šedý sokl. Plochy stěn jsou růžové, členěné v rozích vertikálně vytaženými bílými linkami.



*Půdorys přízemí zámku v Jezdkovicích s vyznačenou místností 112.*



*Půdorys II.NP zámku v Jezdkovicích s vyznačenými místnostmi 222 a 224.*

### **Navrhovaný postup prací:**

- 1) Celoplošný mechanický odkryv – bude proveden pomocí odkrývacích kladívek, špachtlí a chirurgického skalpelu suchou cestou, případně po zvlhčení povrchu vodou.
- 2) Čištění povrchu maleb – ulpívající zbytky sekundárních nátěrů, prach a případné zákaly budou dočištěny jemnými kartáčky, ocelovou vatou, hubkami wishab nebo chlebovým těstem.
- 3) Povrchová fixáž – sprašující se barevná vrstva bude celoplošně zafixována slabým roztokem (max. 2%) akrylátové disperze (Primal SF 016 nebo K9), podle potřeby opakovaně.
- 4) Tmelení defektů v omítkových vrstvách – bude provedeno vrstvenou vápennou maltou příslušných frakcí s důrazem na napodobení struktury originálního povrchu. Drobnější a oděrky a trhliny budou vytmeleny akrylátovým tmelem.
- 5) Injektáž dutin – oddělující se vrstvy omítky budou injektovány minerální maltovinou řady Ledan.
- 6) Retuše a rekonstrukce – budou provedeny reverzibilními barvami napodobivým způsobem metodou vrstvení barevných lazur jemným tupováním tak, aby nevznikla příliš nově vyhlížející malba, nýbrž autenticky a přirozeně působící celek.

Navrhované postupy jsou totožné pro všechny uvedené prostory. V místnostech 112 a 222/224 dojde před samotným zahájením restaurátorských prací k šetrnému odstranění sekundární příčky a trémové konstrukce druhotného stropu, což zajišťuje vlastník svépomocí.

Cílem restaurování je vyzdvihnout uměleckohistorické hodnoty alespoň části zámeckých interiérů, nyní zaslepených řadou necitlivých přestaveb a úprav a navrátit jim jejich estetické kvality.

V ostatních prostorách zámecké budovy, kde byla provedena první fáze průzkumu, nejsou malby zachovány v takovém rozsahu, aby se staly předmětem restaurování. Většinou jde o monochromní nátěry bez výzdoby, které lze uchovat bez poškození pod stávajícím souvrstvím a v případě zájmu vlastníka provést jejich barevnou rekonstrukci. Z památkového hlediska je nezbytné rozšíření sondážního průzkumu o místnosti ve východním křídle zámecké budovy (místnosti 225-233), u kterého je doloženo, že sloužilo jako hlavní obytná část zámku a kde je přítomnost dekorativní výzdoby zjevná pouhým vizuálním průzkumem.

V Olomouci dne 9.12.2022

**Obrazová příloha:**



*Pohled do jižní části místnosti č.112 v přízemí, září 2022.*



*Severní část místnosti č.112 v přízemí, září 2022.*



*Sonda zachycující výmalbu klenby v jižní části místnosti č.112 v přízemí.*



*Sonda zachycující výmalbu klenby a přilehlé svislé stěny v severní části místnosti č.112 v přízemí.*



*Pohled do místnosti č. 224 od jihu, září 2022.*



*Pohled do místnosti č. 222 od jihozápadu, září 2022.*



*Sonda zachycující malířskou výzdobu pod fabionem v místnosti č. 224.*



*Sonda zachycující malířskou výzdobu stropu v místnosti 222.*

# Magistrát města Opavy



**Horní náměstí 69, 746 01 Opava**  
**Oddělení památkové péče**



MMOPX023KSQZ

Váš dopis zn:  
Ze dne:  
Spisová značka: **OPP/13272/2023/MaL**  
Naše značka (Č.j.): **MMOP 85387/2023**  
Vyřizuje: **Ing. Lucie Marcalíková, oprávněná úřední osoba**  
Pracoviště: **Krňovská 71C**  
Telefon: **553 756 861**  
Fax: **553 756 141**  
E-mail: **lucie.marcalikova@opava-city.cz**  
Datum: **07.07.2023**

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Opavy, oddělení památkové péče, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán“) dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), obdržel dne 12.06.2023 žádost žadatele, kterým je **Obec Jezdkovice, IČO 849952, Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Litultovice**, o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

**restaurování místností č. 122, 222, 224 zámku v Jezdkovicích, parc. č. 1, k. ú. Jezdkovice - nemovitá kulturní památka areál zámku s částmi a pozemky, rejstříkové číslo 25000/8-1395.**

**Předložená žádost vč. restaurátorského záměru předpokládá tyto práce.**

- 1) Celoplošný mechanický odkryv – bude proveden pomocí odkrývacích kladívek, špachtlí a chirurgického skalpelu suchou cestou, případně po zvlhčení povrchu vodou.
- 2) Čištění povrchu maleb – ulpívající zbytky sekundárních nátěrů, prach a případné zákaly budou dočištěny jemnými kartáčky, ocelovou vatou, hubkami wishab nebo chlebovým těstem.
- 3) Povrchová fixáž – sprašující se barevná vrstva bude celoplošně zafixována slabým roztokem (max. 2%) akrylátové disperze (Primal SF 016 nebo K9 deriváty celulózy), podle potřeby opakovaně.
- 4) Tmelení defektů v omítkových vrstvách – bude provedeno vrstvenou vápennou maltou příslušných frakcí s důrazem na napodobení struktury originálního povrchu. Drobnější a oděrky a trhliny budou vytmeleny akrylátovým tmelem nebo minerální stěrkou.
- 5) Injektáž dutin – oddělující se vrstvy omítky budou injektovány minerální maltovinou řady Ledan.
- 6) Retuše a rekonstrukce – budou provedeny reverzibilními barvami napodobivým způsobem metodou vrstvení barevných lazur jemným tupováním tak, aby nevznikla příliš nově vyhlížející malba, nýbrž autenticky a přirozeně působící celek.
- 7) Vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy a její předání odborné organizaci.

Správní orgán vydává dle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu toto **závazné stanovisko dle § 14 odst. 1, 8 zákona o státní památkové péči**:

**Práce: restaurování místností č. 122, 222, 224 zámku v Jezdkovicích, parc. č. 1, k. ú. Jezdkovice - nemovitá kulturní památka areál zámku s částmi a pozemky, rejstříkové číslo 25000/8-1395 jsou dle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči**

**přípustné.**

### Odůvodnění

Protože objekt areál zámku s částmi a pozemky v Jezdkovicích je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 25000/8-1395 a prohlášena památkou, je nutné k jakékoliv obnově si předem, ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje předmětné kulturní památky lze konstatovat, že ke kulturněhistorickým hodnotám zámku v Jezdkovicích patří především hmota, měřítko, dochovaná dispoziční schémata především ve východním křídle zámku, materiálový detail, původní i doplněné prvky, omítky, štuky, kamenné prvky, cihelné zdivo, starší souvrství nátěrů a polychromií, okenní a dveřní výplně v materiálovém, tvarovém i výtvarném řešení včetně stop po opracování a patinu.

Protože dekorativní výmalba v místnostech č. 122, 222, 224 je jako celek uměleckořemeslnou prací dle ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči, mohou jeho obnovu provádět pouze fyzické osoby na základě povolení dle ust. § 14a zákona o státní památkové péči. Tato povinnost byla vlastníkem splněna, když nechal vypracovat restaurátorský záměr „HISTORICKÉ VÝMALBY VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NA ZÁMKU V JEZDKOVICÍCH“, vypracovaný Mgr. art. Filipem Menzelem, Dobrovského 17, 779 00 Olomouc, 12/2022, který bude také obnovu provádět.

Vzhledem ke skutečnosti, že správní orgán, zná všechny podstatné skutečnosti ze své průběžné správní činnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, nebylo vyvoláno ústní jednání spojené s místním šetřením. Předmětem restaurování v m. č. 112 v přízemí má být dekorativní výmalba, pocházející nejspíš z druhé pol. 19. stol. Jedná se o světle šedou plochu klenebních placek, lemovanou po obvodu barevnými pruhy, doplněnými stylizovaným vegetabilním motivem. Stěny jsou natřené zelenou barvou, zřejmě na olejové bázi. V m. č. 222 a 224 ve II.NP původně jeden sál, sekundárně rozdělený příčkou, skrývá dekorativní výmalbu, pocházející nejspíš z první pol. 19. stol. Sondáží byl zachycen světle šedý nátěr stropu, který je po obvodu lemován pásky a linkami. Fabion vespod ukončuje stylizovaná florální bordura, která zdobí také šedý sokl. Plochy stěn jsou růžové, členěné v rozích vertikálně vytaženými bílými linkami.

V souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči si správní orgán vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu (dále jen „odborná organizace“), které mu bylo doručeno dne 29.06.2023 a ve spise je evidováno pod č. j. MMOP 92767/2023. Z vyjádření odborné organizace vyplývá, že posuzované práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot.

Správní orgán posoudil předmět žádosti, její podklady a vyjádření odborné organizace. Restaurátorský záměr je zpracován na základě důkladného vizuálního i základního sondážního restaurátorského průzkumu na místě samém. Navržené postupy a metody restaurování představují souhrn specifických technologických postupů a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu a jsou plně v souladu se stávajícími požadavky památkové péče. Správní orgán na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že realizaci navržených prací na obnově výmalby nedojde k narušení výše uvedených kulturněhistorických hodnot a navržené práce shledal přípustnými. Cílem restaurování je vyzdvihnout uměleckohistorické hodnoty alespoň části zámeckých interiérů, nyní zaslepených řadou necitlivých přestaveb a úprav a navrátit jim jejich estetické kvality.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit orgánem státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

#### **Poučení**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

„otisk razítka“

Ing. Lucie Marcalíková, v. r.  
referent oddělení památkové péče

#### **Obdrží:**

Obec Jezdkovice, IDDS: r6rb7qq  
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, IDDS: 2cy8h6t

### Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Závazné stanovisko- restaurování.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158387060-15385-230712151219. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 07.07.2023 09:40:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 12.07.2023 14:45:53. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5D 8E 7F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Lucie Marcalíková, referent, 1357, odbor hlavního architekta a územního plánu, Statutární město Opava. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 07.07.2023 09:40:00. Údaje o časovém razítku: 07.07.2023 09:40:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 69, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Obec Jezdkovice, IČ: 00849952

Pracoviště: Obec Jezdkovice

Datum vyhotovení: 12.07.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: VĚRA BURDOVÁ

Otisk úředního razítka:

OBEC JEZDKOVICE  
Jezdkovice 32  
747 55 JEZDKOVICE



158387060-15385-230712151219

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.