



Vysvětlení zadávací dokumentace „Rekonstrukce chladicího zařízení – výměna odpařovacího kondenzátoru čpavku na Zimním stadionu Příbram“ (2)

Zadavatel vydává vysvětlení na žádost dodavatelů (§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Identifikační údaje zadavatele:

město Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram I
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

V Příbrami, dne 4. 11. 2019

Dotaz č. 1:

Vážení, zasíláme vám tímto námitku k zadávací dokumentaci. V technické zprávě, dokumentaci zapojení elektro a výkazu výměr elektro a MaR jsou uvedeny konkrétní typy výrobků. Případný uchazeč nemá možnost tímto nabízet jinou alternativu i když existuje a je dostupná?

V TZ MaR je uvedeno:

SŘTP řídicí jednotka: Jedná se o výměnu vadné řídicí jednotky (vadný napájecí obvod základní desky) řídicí jednotky KIT 386 (KIT 386 je již výrobcem nepodporovaný hardware) za novou řídicí jednotku KIT A9 - Průmyslová řídicí jednotka 32bit, 200MHz. Při výměně nutno počítat s dodávkou nového software řídicí jednotky s novými komunikačními protokoly.

Z výše uvedeného plyne, že se nejedná tedy jen o rekonstrukci kondenzační strany, ale rovněž i o opravu stávajícího (nefunkčního?) řídicího systému celé strojovny? Žádáme o provedení změny zadávací dokumentace, úpravu technické zprávy a přepracování výkazu výměr.

Odpověď:

Všechny uvedené typy zařízení jsou pouze informativní sloužící jako etalon a mohou být nahrazeny analogickými výrobky se stejnými technickými parametry.

Toto se netýká pouze položky č. 31 (řídicí jednotka KIT A9), kde musí být kvůli kompatibilitě se stávajícími součástmi řídicího systému dodržen předepsaný typ. V rámci této akce se jedná rovněž o opravu stávajícího řídicího systému.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje upravený výkaz výměr s výše uvedenou poznámkou.

Dotaz č. 2:

Vážení, žádáme vás tímto o doplnění chybějícího technického zadání pro návrh čerpadel vody pro sprchování odpařovacího kondenzátoru. Projektant neuvedl parametr čerpadla NPSH - požadovaná sací výška čerpadla v metrech.

Odpověď:

Provozní hladina v jímce cirkulační vody se pohybuje v rozmezí 1000 až 500 mm pod úrovní podlahy ve strojovně čerpadel. Z tohoto údaje si musí dodavatel stanovit minimální NPSH čerpadla, přičemž musí vzít v úvahu rovněž výšku osy vstupního hrdla čerpadla od podlahy a tlakové ztráty v sací linii čerpadla v závislosti na použitých armaturách (sací koš s klapkou).

S ohledem na skutečnost, že dochází k upřesnění zadávací dokumentace, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 11. 2019 do 9 hodin.

V. r.

Mgr. Radka Š k u b a l o v á
vedoucí Odboru práva a veřejných zakázek