

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

Název veřejné zakázky:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
Druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičíně dne 24. 8. 2021

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 11. 8. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

1. V objektech SO 410 a SO 411 je uvedena položka 02950.R OSTATNÍ POŽADAVKY - UZAVÍRÁNÍ VĚCNÝCH VZTAHŮ A BŘEMEN. Jaké práce jsou zahrnuty v této položce? Dle našeho názoru si věcná břemena (služebnost IS) musí zřizovat vlastník samotné inženýrské sítě.
2. V technické zprávě v projektové dokumentaci pro objekt SO 101 je uvedeno, že zemní plán bude zlepšena vápnem do hloubky 0,5 m. Celková plocha zemní pláně je však mnohem vyšší, než je uvedena výměra pro zlepšení zemní pláně. Žádáme o vysvětlení, jaká část pláně je uvažována zlepšit nebo zda je to pouze odhad.
3. V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že budou prováděny lokální sanace zemní pláně, a to výměnou za ŠD 0/63 v mocnosti 0,5m. Tato informace již však není uvedena v technické zprávě pro objekt SO 101 a nejsou uvedeny ani položky v RZP. Žádáme o vyjasnění těchto nesrovnalostí.
4. Množství odpadů za celou stavbu uvedené v příloze STZ (tabulka recyklace) neodpovídá množství v jednotlivých objektech. I uvedené množství odvezeného odpadu (20% z celkového množství vybouraných hmot) nesouhlasí. V technické zprávě projektové dokumentace je uvedeno:
Veškerý výkopek ze zastavěné oblasti, vybourané hmoty a stavební suť určená k recyklaci, bude odvážen na mezideponii v areálu bývalých kasáren – dojezdová vzdálenost do 2 km. Vybourané hmoty budou přednostně recyklovány, teprve nerecyklovatelné hmoty a přebytečný výkopek budou následně uloženy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Příslušné skládky včetně dopravních tras si zajišťuje zhotovitel.
Na základě této informace žádáme zadavatele o stanovení množství a jednotlivých druhů odpadů, které budou odváženy na skládku, a to z důvodu zachování rovných informací pro všechny účastníky veřejné zakázky.

Odpověď:

1. Majetkové záležitosti a věcná břemena řeší zadavatel samostatně, toto nebude vyžadováno po zhotoviteli – viz upravený výkaz výměr.
2. Zemní plán bude zlepšována pouze vozovek nových komunikací, tj. v ploše stávajících komunikací kde se bourají stávající konstrukční vrstvy, předpokládáme pouze výškovou úpravu původní pláňe a zhutnění bez stabilizace.
3. Tato věta v Souhrnné TZ byla odstraněna. Jedná se tedy pouze o úpravu na str. 42/106 (článek „Mechanická odolnost a stabilita“) – viz upravená Souhrnná TZ.
4. Množství a jednotlivé druhy odpadů jsou doplněny – viz upravený výkaz výměr.

V souladu s § 99 zákona zadavatel s odkazem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z termínu 24. 9. 2021 do 9:00 hod. na nový termín pro podání nabídek 5. 10. 2021 do 9:00 hod.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města

