

KW MB-KRAFTWERK MLADA BOLES LAV

FUNKTIONSSTUFE

90 KESSEL 90,TURBINE 90

E KONVENTIONELLE BRENNSTOFFVERSORGUNG U. RUCKSTANDSENTSORGUNG
ET ENTASCHUNGS- UND ENTSCHLACKUNGSANLAGE
ETP ERZEUGUNG UND VERTELUNG VON VERDERLUFT FUER ASCH
ETX MEDIUMVERSORGUNG FUER STEUER-, REGEL-, SCHUTZEINRICHTUNG

H KONVENTIONELLE WAERMEERZEUGUNG
HD ENTASCHUNG, ENTSCHLACKUNG
HDA FEUERRAUM-ENTASCHUNG, -ENTSCHLACKUNG

AGGREGATSTUFE

A AGGREGATE
AA ARMATUREN EINSCHL. ANTRIEB
AT REINIGUNGS-, TROCKNUNGS-, FILTER-, TRENNEINRICHTUNGEN-AUSSER "BT"
AX PRUEF-, UEBERWACHUNGSEINRICHTUNGENUREN

B APPARATE
BB SPEICHEREINRICHTUNGEN (BEHALTER)
BR ROHRLEITUNGEN, KANAELN, RINNEN

C DIREKTE MESSKREISE
CG ABSTAND, LAENGE, STELLUNG, DREHRICHTUNG
CL FUELLSTAND, NIVEAUE (AUCH VON TRENNSCHICHT)
CP DRUCK
CS GESCHWINDIGKEIT, DREHZAHL,FREQUENZ (MECHANISCH)
BSCHLEUNIGUNG

SYSTEMGRENZE


FAHNE ZUR KENNZEICHNUNG VON
ROHRLEITUNG, ZEIGH IN STOFFLISSRICHTUNG

EINTRITTSKASTEN

* LIEFERUNG CLYDE MACAWBER

Platí i pro K80
Gild auch für K80

Index	Datum	Art der Aenderung	Gezeichnet	Geprueft
08	4/99	"AS-BUILT"	KLIMOV	ŠINDEL
1-7		SCHEMA UEBERARBEITET	KLIMOV	ŠINDEL
00	10/96	ERSTE ERSTELLUNG	KLIMOV	ŠINDEL

KONSORTIUM DER FIRMEN			
<div>▽</div> <div>GEC ALSTHOM</div>		<div> VÍTKOVICE</div>	
ENERGIEERZEUGUNG EVT ENERGIE- UND VERFAHRENTHECHNIK			
Zuständig/Abt.	Zeichnungsnummer	Format	Index
<input type="checkbox"/> EVT/	1.47669/00 655-0652	A0	08
<input checked="" type="checkbox"/> VITKOVICE	0-OF-07721	A0	08
Berater, -Zeichn.-Nr.	Energieconsulting Heidelberg	Kommissionsnr.	19
Zeichnungs-Nr.		Gez.	
CAD-Name R190hda2.dwg bzw. Nr.		Bearb.	
		Gepr.	

SKO-ENERGO s. r. o.			
Standort	Mladá Boleslav	Projekt	Nová tepárna SKO-ENERGO s.r.o. Neue HKW SKO-ENERGO s.r.o.
Datum	10/96	Name	KLIMOV
Gez.	10/96	Benennung	R&I - SCHEMA
Bearb.	10/96	Benennung	BETTASCHFOERDERUNGS ZU DEN SILOS
Gepr.	10/96	Benennung	ODSUN LOZOVÉHO POPELA
Standort	UAS	Vorz.	Funktion
KW-MB	XG	=	90 HDA
Aggregat		Zahl-Nr.	234 451
Index			08
Ersetzt durch		Ersatz fuer	
Diese Zeichnung darf weder vervielfaeltigt noch Dritten angeboten oder zugaengig gemacht oder anderweitig missbraeuchlich benutzt werden (Schutzvermerk nach DIN 34 beachten).			

