

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Vážení,

v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny**“, ev. č. Z2019-034455, kterou zahájil zadavatel Vodárna Káraný, a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, zadávané v užším řízení podle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 04. 10. 2019 na profilu zadavatele na adrese zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/64bc36e0-9dd7-4b47-b881-df1fe4ff3186>. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazů účastníků doručených dne 15. 11. 2019, 19. 11. 2019 a 20. 11. 2019.

Dotaz účastníka:

Vážení,

ohledně nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny“, ev. č. Z2019-034455, kterou zahájil zadavatel Vodárna Káraný, a.s., se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, zadávané v užším řízení podle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), máme následující dotazy:

- 1. Jak se bude řešit dodávka či odběr jalové elektriny?*
- 2. Jsou uvažovány panely 320 Wp uvažovány pouze standardní velikosti 1 m x 1,6 m?*

Díky předem za odpovědi a jsem s pozdravem,

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k jednotlivým dotazům uvádí následující:

1. FVE nevyžaduje žádnou další instalaci kompenzačního zařízení ohledně odběru resp. dodávky jalového výkonu, solární střídače se nafázují na stávající elektrickou síť a neprodukují žádnou jalovou energii.
2. Pro FVE jsou uvažovány fotovoltaické panely o rozměru 1956 x 992 x 40 mm a výkonu 320 Wp.

Dotaz účastníka:

Dobrý den, zájemce žádá zadavatele o upřesnění skladby střechy, typ krytiny a ideálně i představu majitele o způsobu kotvení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že veškerá stavební dokumentace střechy vč. připravených kotvících nosníků je obsažena v uveřejněné zadávací dokumentaci. Rekonstrukce střechy je již hotová a není tedy součástí VŘ.

Dotaz účastníka:


Dobrý den, posílali jsme jistotu s předstihem dle pokynů v ZD, nicméně jistota nám byla vrácena, jelikož majitelem účtu je střední škola. Prosím o opravu bankovního spojení, kam bude možné peněžní jistotu složit. Předem děkujeme.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel provádí opravu čísla účtu uvedeného v čl. 18 zadávací dokumentace pro složení jistoty formou složení peněžní částky. Správné číslo účtu zadavatele je 2108457431/2700. Pro úplnost zadavatel dodává, že variabilní symbol platby je IČO dodavatele.

V Praze dne 20. 11. 2019

za Vodárna Káraný, a.s.



ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

na základě plné moci

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát