

**Veřejná zakázka na stavební práce**

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Sady Bratří Čapků – revitalizace předprostoru ZŠ Kladská a části parku na pozemcích parc. č. 2817/1, 2818, 2819/1, 4163, k. ú. Vinohrady, Praha 2“

podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení (ZPR)

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 1

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

jako zástupce uchazeče o veřejnou zakázku bych Vás tímto ráda požádala o vysvětlení/ doplnění zadávací dokumentace v následujících bodech: Ve výkazu výměr SO – 02 je položka č. 26 - Bezpečný polyuretanový povrch EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti. Ve výkrese č. D.1.1.4 je popsána skladba pryžových povrchů v následné skladbě: - Litý polyuretan EPDM, granule o velikosti 1 – 3,5 mmtl. 11 mm - SBR tlumící vrstva granule velikosti 2 – 6 mm.....tl. 30 mm Prosím zadavatele o sdělení, která skladba pryžových povrchů je správná.

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že EPDM skladba uvedená v rozpočtu platí, tedy EPDM 35 mm (25 mm SBR + 10 mm EPDM).

Dodavatel musí zajistit HIC 1,6 m kvůli dopadu.

V Příloze č. 1 zasíláme upravený výkres skladeb.

Dotaz č. 2:

Vážení, vzhledem k náročnosti nabídky a k blížícím se vánočním svátkům žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídky.

Děkujeme.

Odpověď zadavatele:


Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek v souladu se Zákonem (stanovená lhůta v pracovních dnech je delší, než ukládá Zákon). Lhůta byla stanovena tak, aby lhůta nezasáhla do Vánočních svátků.

Vzhledem předpokládanému termínu zahájení provádění prací, zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek neuvažuje a žádosti nevyhoví.

Touto odpovědí a informací bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona. Zadavatel vzhledem k charakteru vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 16.12.2025

Ve spolupráci se zadavatelem vypracoval:


Ing. Luděk Kaňák
za zastupujícího zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1 - výkres D.1.1.4._REVIZE 1.pdf



IČ: 63485290

DIČ: CZ 63485290

ikis, s.r.o.
Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6