



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení

Zadavatel:

INPROMA, spol. s r.o.

Tyršova 161, 289 33 Křinec

IČ: 16577604

Zastoupen Bc. Michalem Hřebíčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zadavatel“)

Název veřejné zakázky:

Modernizace osvětlení haly 11, 12, 17, 19, izolace páteřního rozvodu páry a topné vody v hale č. 24 INPROMA, spol. s r.o.

(dále jen „VZ“)

Zadavatel v rámci veřejné zakázky „Modernizace osvětlení haly 11, 12, 17, 19, izolace páteřního rozvodu páry a topné vody v hale č. 24 INPROMA, spol. s r.o., Část 1: Výměna osvětlení v halách č. 11, 12, 17 a 19“ zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK

rozhodl o vyloučení účastníka

ENIKA.CZ s.r.o.

Vlkov 33, 509 01 Nová Paka

IČ: 28218167

z další účasti v zadávacím řízení pro výše uvedenou VZ, resp. její Část 1 z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Odůvodnění:

1) Při kontrole splnění technických parametrů nabízených svítidel dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že v několika z těchto parametrů nebyly splněny požadované hodnoty.

Parametr - název	Hodnota dle PD	Nabídka dle TL	Splněno ANO/NE
životnost	50 000 / L90B10	50 000 / L80B10	Ne
krytí	IP 66	IP 65	Ne
Hmotnost	1,5 kg max.	1,7 kg	Ne
Certifikace	ENEC, RoHS	nemá	Ne
Teplota prostředí	-25 oC + 50 oC	-20 oC + 45 oC	Ne

Dne 24.8.2022 byl účastník emailem vyzván k objasnění nabídky a předložení technických listů svítidel, které budou splňovat všechny, zadavatelem požadované, parametry.

Zadavatel dne 26.8.2022 obdržel emailovou odpověď ze které vyplývá, že **nedostatky odstraněny nebyly** zejména v položkách:

a) Životnost – požadovaná životnost je 50000/L90B10 při teplotě 25°C. Ovšem svítidla jsou požadovaná do teplot 45 - 50°C. Námi nabízené svítidlo má 50000/L80B10, ale při teplotě 45°C (viz produktový list). Tedy je počítáno pro prostředí požadované a přepočtem na nižší teplotu by splňovalo i zadáný požadavek.

Zadavatel vyžaduje životnost svítidel 50 000 hodin při indexu L90B10, hodnoty jsou měřeny podle metodiky LM-80 a TM21. Zadání není splněno.

b) Krytí – rozdíl krytí IP 66 a IP65 je v síle a čase „tryskající“ vody. Krytí před dotykem a vniknutím předmětu je shodné. Z pohledu zkoušek nelze říci, že když svítidlo splňuje vyšší IP 66, tak automaticky splňuje IP65. Musí se udělat obě zkoušky.

Za nás je tedy krytí do daných prostředí dostatečné, i dle osobní prohlídky daných prostor s ohledem i na výrobní technologii.

Zadání není splněno, na trhu je celá řada svítidel, které tento parametr splňují.

c) Hmotnost – rozdíl hmotnosti 0,2 kg. Svítidlo je vybráno s důrazem na kvalitu zpracování, nejen plastů, ale i vnitřní instalace. Navrhované svítidlo je 100% Evropské výroby (Německo) s důrazem na dlouhou životnost. Tomu musí odpovídat i materiál

Zadání není splněno, na trhu je celá řada svítidel, které tento parametr splňují.

d) Certifikace ENEC, RoHS – potvrzení o RoHS je součástí dokumentu CE, stejně tak i všechny další potřebné normy, které osvědčují to, že je výrobce schopen zabezpečit stálou kvalitu výrobků s důrazem na elektrickou bezpečnost výrobku. Věřím, že dostatečně nahradí značku ENEC.

Přikládám pro rychlejší přehled do přílohy.

Zadání není splněno, CE v žádném případě nenahrazuje certifikaci ENEC

e) Teplota – Požadovaná teplota do +50 °C. Svítidlo bylo zvoleno do 45°C s přihlédnutím k prostředí vs. potřebná kvalita, a také s ohledem na to, že v navrženém „Novém provedení“ dle přiložené dokumentace k výběrovému řízení je v jedné místnosti navrženo jedno svítidlo s teplotou do 45°C a druhé do 50°C, ač jsou ve stejném prostředí.

Proto bylo navrženo toto svítidlo, které splňuje oficiálních 45°C, ale je možné počítat s tolerancí 10%. S ohledem na osobní prohlídku bylo z naší strany vyhodnoceno jako dostatečné.

Rozdíl objasněn.

S ohledem na výše uvedené nedostatky se zadavatel ztotožnil se závěry hodnotící komise a účastníka z další účasti vyloučil pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

V Křinci, dne 13.9.2022

Bc. Michal Hřebíček

Jednatel společnosti