


PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V K.Ú. HEROLTICE U TIŠNOVA

KOORDINAČNÍ SITUACE, M 1:500



LEGENDA ČAR:

STÁVAJÍCÍ TERÉN
HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ

LEGENDA SÍTÍ:

NAVŘZENÉ:

- GRAVITAČNÍ STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE Č.1
- VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČS ČERPAČÍ STANICE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ZASLEPENÁ ODBOČKA PRO BUDOUCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU
- OPLOCENÍ ČS
- PŘÍPOJKA ČS NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ŘEŠENO JINÝM INVESTOREM
- VODOVODNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY - ŘEŠENO JINÝM INVESTOREM

STÁVAJÍCÍ:

- VODOVOD - VAS
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ - VAS
- DISTRIBUČNÍ SÍŤ STL PLYNOVODU - GASNET
- V ZÁJMĚVÉM ÚZEMÍ SE NEVYSKYTUJE
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN - EON
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- NEFUNKČNÍ (ODPOJENÁ) PŘÍPOJKA NN - O2

SO-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
VÝTLAK "V"
PE100 RC - D110 SDR11 - DL.8,0m

SO-04 ELEKTRO PŘÍPOJKA
PŘÍPOJKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ČERPAČÍ STANICE

PLÁNOVANÝ
RODINNÝ DŮM
(BUDE ŘEŠENO
SAMOSTATNOU
PROJEKTOVOU
DOKUMENTACÍ)

SO-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
GRAVITAČNÍ STOKA "A"
PP - DN250 SN10 - DL.353,0m

SO-02 ČERPAČÍ STANICE
PODZEMNÍ ČERPAČÍ STANICE
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
SE SEPARACÍ TUHÝCH LÁTEK,
KAPACITA 50 EO

SO-03 OPLOCENÍ
OPLOCENÍ ČERPAČÍ
STANICE S OPĚRNOU
ŽÍDKOU VE SVAHU

NAPOJENÍ VÝTLAKU
NA STÁVAJÍCÍ TLAKOVOU
KANALIZACI

VYKÁČENÍ ZAPOJENÉHO POROSTU V TRASE
KANALIZACE V PÁSU DÉLKY 200m A ŠÍŘKY 1,5m

Výškový systém je uveden v BPV, souřadnicový v S-JTSK

VYPRACOVAL ING. HALOUZKA	ZODP. PROJ. ING. HALOUZKA	Ing. Petr Halouzka Projektant vodoohospodářských staveb Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno IČ : 76649555	
OKRES Brno-venkov	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Heroltice u Tišnova	STUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY	DPS 11/19
OBJEDNATEL OBEC HEROLTICE		DATUM	04/2020
AKCE PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V K.Ú. HEROLTICE U TIŠNOVA		MĚŘÍTKO	1 : 500
PŘÍLOHA KOORDINAČNÍ SITUACE		ČÍSLO PŘÍLOHY	C-3