

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 10053/2020/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 00097/2020
Č.j. odesílatele: ---

Vyřizuje: Ivana Klimešová
tel: 545 113 061
e-mail: ivana.klimesova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Ing. Petr Halouzka
Náměstí SNP 1126/18
613 00 BRNO
ID datové schránky: h6uz9yv

V Brně dne 6. března 2020

Heroltice, k. ú. Heroltice u Tišnova p. č. 51/15, 51/14, 51/24, 51/21, 51/20, 51/19, 51/18, 46/2, 737/27, 737/23, 793/12, 737/11, 742/2, 742/3 – „Prodloužení splaškové kanalizace v k. ú. Heroltice u Tišnova“ – dokumentace pro vydání společného povolení – závazné stanovisko

Na základě podání Ing. Petra Halouzky, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno, který zastupuje na základě předložené plné moci stavebníka – Obec Heroltice, Heroltice 18, 666 01 Tišnov 1, ze dne 20. 2. 2020, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 183/2006 Sb.“) dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Prodloužení splaškové kanalizace v k. ú. Heroltice u Tišnova“ na pozemcích p. č. 51/15, 51/14, 51/24, 51/21, 51/20, 51/19, 51/18, 46/2, 737/27, 737/23, 793/12, 737/11, 742/2, 742/3 v k. ú. Heroltice u Tišnova.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S umístěním stavby a se stavbou „Prodloužení splaškové kanalizace v k. ú. Heroltice u Tišnova“ na pozemcích p. č. 51/15, 51/14, 51/24, 51/21, 51/20, 51/19, 51/18, 46/2, 737/27, 737/23, 793/12, 737/11, 742/2, 742/3 v k. ú. Heroltice u Tišnova se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník na KHS JmK výsledky měření hluku, které bude dokladovat, že provozem čerpací stanice za maximálního provozního výkonu dochází u nejexponovanějšího chráněného venkovního prostoru stavby k zajištění nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní a noční dobu.
2. Před uvedením stavby do užívání bude doloženo trvalé a reálné zajištění provozních podmínek, při kterých bylo prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb stanovených nařízením vlády

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní i noční dobu.

Odůvodnění:

Podmínky č. 1 a 2 byly stanoveny v souladu s § 30 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K dokumentaci pro vydání společného povolení „Prodloužení splaškové kanalizace v k. ú. Heroltice u Tišnova“ vydala KHS JmK souhlasné závazné stanovisko č. j.: KHSJM 48365/2019/BO/HOK dne 24. 9. 2019. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně polohy podzemní čerpací stanice, byla KHS JmK předložena změněná dokumentace pro vydání společného povolení.

KHS JmK byla předložena dokumentace pro vydání společného povolení „Prodloužení splaškové kanalizace v k. ú. Heroltice u Tišnova“, kterou vypracoval Ing. Petr Halouzka, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno, v červenci 2019. Stavba bude provedena na pozemcích p. č. 51/15, 51/14, 51/24, 51/21, 51/20, 51/19, 51/18, 46/2, 737/27, 737/23, 793/12, 737/11, 742/2, 742/3 v k. ú. Heroltice u Tišnova. Dokumentace obsahuje stavební objekty:

SO-01 Splašková kanalizace

SO-02 Čerpací stanice

SO-03 Oplocení

SO-04 Elektro přípojka

Kanalizace je řešena jako gravitační splašková kanalizace, svedená do jedné podzemní čerpací stanice, odkud bude splašková voda přečerpávána výtlačkem do stávající tlakové kanalizační sítě v obci. Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno na pozemku p. č. 742/3 v k. ú. Heroltice u Tišnova. Splašková kanalizace je navržena jako stoka „A“ délky 353,0 m z trub PP – DN250 SN10 a výtlač „V“ délky 8,0 m z trub PE100 RC – d110 SDR11. Čerpací stanice STRATE AWALIFT 100 bude suchá podzemní šachta s uzavřenou provozní nádrží. Čerpací stanice bude vybavena jedním čerpadlem. Přímo uvnitř podzemní stanice, bezprostředně u čerpadla, bude hladina akustického tlaku A dosahovat 52 dB. Vzhledem k umístění technologie čerpání v podzemní kryté šachtě se předpokládá, že po uzavření poklopů nepřekročí hodnota akustického tlaku A 40 dB. Objekt čerpací stanice bude umístěn na pozemcích p. č. 742/2, 742/3, 737/23, ve vzdálenosti 65 m od nejbližšího stávajícího obytného objektu a 25 m od plánovaného rodinného domu. Vzhledem k výše uvedenému je dán předpoklad u nejexponovanějšího chráněného venkovního prostoru stavby nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, pro denní a noční dobu. Tento předpoklad bude ověřen měřením hluku před uvedením stavby do užívání. Objekt čerpací stanice bude oplocen drátěným pletivem výšky 2,0 m a délky 12,6 m. V plotu bude provedena vstupní brána šířky 4,0 m. Pro přívod elektrické energie a zajištění provozu čerpací stanice bude zbudována elektropřípojka.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti v rozporu s právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, mohlo být vydáno podmíněné souhlasné závazné stanovisko pro vydání společného povolení.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno – venkov

Rozdělovník:

1. Ing. Petr Halouzka, Náměstí SNP 1126/18, 613 00 BRNO, ID datové schránky: h6uz9yv
2. KHS JmK – spis