

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Název akce : **Prodloužení vodovodu a kanalizace v k.ú. Heroltice u Tišnova**

Místo a datum : 24.9.2019, VAS, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno-sever-Lesná

Text zápisu :

Jednání bylo svoláno projektantem za účelem projednání příjezdu k čerpací stanici splaškových odpadních vod pro umožnění přístupu budoucího provozovatele - Vodárenské akciové společnosti, a.s. (dále jen VAS, a.s.) a projednání požadavku obce Heroltice na zajištění průjezdnosti pozemku parcela č. 737/11. Na jednání bylo dohodnuto:

- Sjezd k čerpací stanici je nutné navrhnout na pojezd těžké techniky nejen provozovatele (hmotnost cca 38 t), ale i pojezd zemědělské techniky. Vzhledem ke stavu místní komunikace, na kterou by byl sjezd napojen (štěrková, tedy nezpevněná cesta), bude požadavek na skladbu sjezdu upřesněn budoucím provozovatelem kanalizace.
- Vzhledem k požadavku obce na zachování průjezdu přes pozemek parcela č. 737/11 směrem dál do polí, je **nutné návrh umístění čerpací stanice projednat za přítomnosti zástupců Obce Heroltice, VAS, a.s., Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, vlastníků dotčených soukromých pozemků a dále dle výsledku jednání návrh upravit**. Uvažováno je předběžně s variantami :

- 1) Vymístění čerpací stanice mimo obecní pozemek do jednoho ze sousedních pozemků tak, aby bylo umožněno gravitační napojení přípojky parcely č. 745 a volný průjezd přes obecní pozemek parcela č. 737/11, kde by byl zbudován nový sjezd ze stávající komunikace, délky cca 30 m.
- 2) Vymístění čerpací stanice blíže ke stávající obecní cestě, s předpokladem napojení pozemku parcela č. 745 pomocí přípojky v kombinaci tlaková soukromá část + gravitační veřejná část. Dle konkrétního umístění ČS by byla délka sjezdu patřičně zkrácena, nebo by bylo od požadavku nového sjezdu zcela upuštěno.
- 3) Zachovat polohu čerpací stanice dle dosavadního návrhu s úpravou pro pojezd těžké techniky (pojezdna konstrukce šachty, pojezdny poklop). Sjezd by byl ukončen až za čerpací stanicí, zajišťoval by průjezd dále na zemědělské pozemky. Vnější prvky, jako jsou elektro rozváděče a hlavice větracího potrubí ČS, by bylo nutné umístit mimo sjezd, do některého z přilehlých soukromých pozemků. Z hlediska provozování ČS se jedná o nejméně příznivou variantu.

Základním předpokladem pro všechny výše uvedené varianty je majetkoprávní vypořádání s vlastníkem dotčeného soukromého pozemku v případě, že bude dotčen.

Seznam přítomných :

Ing. Petr Halouzka (projektant)

Ing. Michal Haman (VAS, a.s.)