


PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V K.Ú. HEROLTICE U TIŠNOVA

SO-03 OPLOCENÍ
PODROBNÁ SITUACE, M 1: 500



LEGENDA ČAR:

— STÁVAJÍCÍ TERÉN

LEGENDA SÍTÍ:

NAVRŽENÉ:

- >— GRAVITAČNÍ STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- Š1 REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE Č.1
- >— VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ČS ČERPAČÍ STANICE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- >— OPLOCENÍ ČS
- >— PŘÍPOJKA ČS NN
- >— PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ŘEŠENO JINÝM INVESTOREM
- >— VODOVODNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY - ŘEŠENO JINÝM INVESTOREM

STÁVAJÍCÍ:

- >— VODOVOD - VAS
- >— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ - VAS
- >— DISTRIBUČNÍ SÍŤ STL PLYNOVODU - GASNET
- >— V ZÁJMĚVÉM ÚZEMÍ SE NEVYSKYTUJE
- >— PODZEMNÍ VEDENÍ NN - EON
- >— NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- >— NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- >— PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
- >— NEFUNKČNÍ (ODPOJENÁ) PŘÍPOJKA NN - O2

Výškový systém je uveden v BPV, souřadnicový v S-JTSK

VB
TLAK DN 100 PE
nezadáno-182.5 m

VB
TLAK DN 100 PE
nezadáno-182.5 m

SO-04 ELEKTRO PŘÍPOJKA
PŘÍPOJKA NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ČERPAČÍ STANICE

SO-01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
GRAVITAČNÍ STOKA "A"
P - DN250 SN10 - DL.353,0m

SO-02 ČERPAČÍ STANICE
PODZEMNÍ ČERPAČÍ STANICE
SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
SE SEPARACÍ TUHÝCH LÁTEK,
KAPACITA 50 EO

SO-03 OPLOCENÍ
OPLOCENÍ ČERPAČÍ
STANICE S OPĚRNOU
ZÍDKOU VE SVAHU

VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	Ing. Petr Halouzka Projektant vodo hospodářských staveb Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno IČ : 76649555	
ING. HALOUZKA	ING. HALOUZKA		
OKRES	Brno-venkov	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Heroltice u Tišnova
OBJEDNATEL	OBEC HEROLTICE		STUPEŇ
AKCE	PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V K.Ú. HEROLTICE U TIŠNOVA		DPS
PŘÍLOHA			ČÍSLO PŘÍLOHY
PODROBNÁ SITUACE			D-3.2