

VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	KIP Brno, spol. s r.o. Cejl 101 602 00 Brno TEL/FAX: 545 246 192	
ING. KADLEC	ING. KADLEC		
OKRES Brno-venkov	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Heroltice u Tišnova		
OBJEDNATEL OBEC HEROLTICE		STUPEŇ	DVSP
AKCE PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V K.Ú. HEROLTICE U TIŠNOVA	ČÍSLO ZAKÁZKY		11/19
	DATUM		07/2019
	MĚŘÍTKO		-
	ČÍSLO PŘÍLOHY		D-4.2
PŘÍLOHA Technické specifikace			

DVSP

Technická specifikace RE

1 ks	Zapuštěný rozvaděč ozn.	: RE
	Počet polí	: 1
	Rozměry (š x v x hl)	: RE - 640x1830x250mm
	Napěťové soustavy:	: 3/PEN AC 400/230V 50Hz/ TN-C
	Krytí	: zavřený IP 44 : otevřený IP 00
	Sestavení např. dle výkresu č.	: typový výrobek pilířového provedení
	Přívod a vývody	: spodem
	Provedení	: dle platných ČSN a požadavku distributora

č.pol	ks	Označení	Název položky
1	1	RE	Kompaktní pilíř včetně příslušenství krytí IP44, rozměrů 1810 x 640 x 250 mm (v x š x hl), (typový výrobek schváleny distributorem el. energie.)
2	1	PW100	Elektroměr (dodávka distributora el. energie)
3	1	QF100	3-pólový jistič 20A, char. B (hlavní jistič před elektroměrem)

Instalace RE bude před realizací schválena distributorem elektrické energie!!!