

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulční posílení vodárenské soustavy“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Nám. míru 111, 666 01 Tišnov, IČO: 49457004** - Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulční posílení vodárenské soustavy“.

Dotaz č. 1

V objektu: 5.1 - DSO 05.1 Vodovodní řady – trubní vedení, chybí: D+M potrubí PE100 RC 63/5,8- SDR 11 a to řad A,C,D,F
Žádáme o doplnění VV.

Odpověď na dotaz č. 1

Doplněný VV je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, změna je barevně označena.

Viz příloha 03-VOH_ZDS-VV 09.2019-OPRAVA1.xlsx

Dotaz č. 2

SO 01 Přívodní a zásobovací řad, SO 05 Vodovodní síť Pejškov – vodovodní řady – chybí – kladečská schémata.
Žádáme o doplnění PD.

Odpověď na dotaz č. 2

Pro potřeby nacenění prací a dodávek jsou ve výkazu výměr specifikovány počty použitých armatur.

Dotaz č. 3

DSO 05.2 Oprava místních komunikací – nejsou příčné řezy - obnova asfaltových, šterkových a makadamových komunikací.
Žádáme o doplnění PD.

Odpověď na dotaz č. 3

Vzorový výkres příčného řezu obnovy komunikace je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz č. 4

DSO 05.2 Oprava místních komunikací
Ve VV chybí – POLOŽKY Obnova komunikací z penetračního makadamu (dle TZ)
- POLOŽKY Obnova šterkovaných komunikací (dle TZ)
Žádáme o doplnění VV.

Odpověď na dotaz č. 4

V rámci projektu se neuvažuje s penetračním makadamem (oprava TZ). Obnova štrkových komunikací viz VV DSO05.1

Dotaz č. 5

- DSO 05.1 Vodovodní řady VE VV JSOU UVEDENÉ POLOŽKY:

61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1 550,000
VV		" asfaltová vozovka řad ZP+A+B+C+D" (318+2,0+337,0+81,0+37,0)*2			1 550,000

- DSO 05.2 Oprava místních komunikací

11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1 550,000
VV		" asfaltová vozovka řad ZP+A+B+C+D - zařízení v místě odstranění krytu" (318+2,0+337,0+81,0+37,0)*2			1 550,000

Nejedná se o duplicitní položky ? (stejná výměra)

Odpověď na dotaz č. 5

Ne, nejedná. Položka č.61. je řezání spáry pro provedení výkopu pro vodovodní řád a položka č.11. je řezání spáry pro zazubení horní asfaltové vrstvy nad rýhou.

Dotaz č. 6

SO 01 Přívodní a zásobovací řad, SO 05 Vodovodní síť Pejškov – vodovodní řady

Ve VV je uvedeno u jednotlivých položek trubního vedení:

„D+M kompletní konstrukce hydrantu podzemního, vč. hydrantového poklopu a přesunu hmot“

Ve vyjádření VaS, divize Brno-venkov ze dne 21.6.2019, č.j.BV/2537/219-Tra, Technické podmínky pro vodovod včetně objektů, odst.2, je požadavek na doplnění PD – specifikace hydrantů.

Žádáme o doplnění PD.

Odpověď na dotaz č. 6

Ano, přesné umístění hydrantů bude provedeno po vytyčení trasy vodovodu. Na stanovení ceny nemá vliv.

Dotaz č. 7

SO 05 Vodovodní síť Pejškov – vodovodní řady

Ve VV, položka 52 je uvedeno:

52	K	801R05	D+M regulátoru tlaku na přípojkách.	kus	5,000
----	---	--------	-------------------------------------	-----	-------

Žádáme o bližší specifikaci regulátoru tlaku (včetně uvedení požadovaného tlaku).

Odpověď na dotaz č. 7

Pro potřeby nacenění prací a dodávek jsou ve výkazu výměr uvažovány regulátory pro vstupní tlak 0,73MPa, výstupní tlak 0,5MPa, tlakoměr + filtr, profil DN3/4 (např. Herz).

Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, pokud však některý z účastníků podá odůvodněnou žádost, je zadavatel připraven lhůtu přiměřeně prodloužit.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mě, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Ing. Martin Dufek

Pověřený zástupce zadavatele

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56, Praha 5 – Smíchov

Korespondenční adresa: Podsedky 3, 625 00 Brno

tel.: 605 264 176

e-mail: dufek@vrv.cz.