



přehled navrhovaných variant 1:500 - varianty 3A, 3B

Stávající budova školy - konstrukce železobetonová monolitická, s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Sloupy v modulu 6,00m x 6,55m, do středu budovy je vložen modul 3,00 x 6,55m. Budova má modulové půdorys 39,00 x 15,55m. Střecha je plochá, bez atiky, se spádem do středu objektu.




varianta doporučená komisí



- nástavba nového podlaží školy se šikmou střechou a svislými stěnami
- střecha bude se sklonem 25°
- návrh opakuje stávající patro školy

varianta 3A


varianta doporučená komisí



- nástavba nového podlaží školy se šikmou střechou a svislými stěnami
- střecha bude se sklonem 45°
- návrh opakuje stávající patro školy

varianta 3B

varianta N - nevyhovující řešení



- tvar nástavby vychází z použití různých sklonů střechy v kombinaci se svislými stěnami
- výrazným prvkem návrhu je vikýř na celou délku jižní fasády
- takto zvoleným řešením ale nelze splnit vyhlášky a sbírky zákonů předepisující hygienické a provozní podmínky provozoven a zařízení na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže

varianta N

návrh architektonického řešení

ZKAPACITNĚNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÁSTAVBA TŘEBOTOV

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

07/2012

přehled navrhovaných variant 1:500



pohled přední

stávající stav

varianta doporučená komisí



pohled přední

varianta 3A

varianta doporučená komisí



pohled přední

varianta 3B



pohled boční

stávající stav



pohled boční

varianta 3A



pohled boční

varianta 3B

návrh architektonického řešení

ZKAPACITNĚNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NÁSTAVBA

TŘEBOTOV

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

07/2012