

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: KHSV/18346/2014/JI/HOK/Kom

Vyřizuje: Martina Kopuleťá, Bc.Kamila Urbanová, DiS

Telefon: 567 564 572, 567 564 575

E-mail: martina.kopuleta@khsjih.cz

BAPO s.r.o.

Sušilovo nám.423/47

Rousínov

683 01

Datum: 1. říjen 2014

Věc: "Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť" – územní a stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve věci „Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť“ v řízení podle ustanovení § 82 odst.2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění toto:

závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení

se souhlasí,

souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb. v návaznosti na § 4 odst. 6 zák.č.183/2006 Sb., v platném znění, na splnění těchto podmínek:

1. Stavba bude uvedena do zkušebního provozu a následně bude provedeno vyhodnocení celého zkušebního provozu.
2. Před uvedením do provozu provozovatel předloží návrh provozního řádu, ke schválení na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
3. Před uvedením do provozu provozovatel předloží na příslušný orgán ochrany veřejného zdraví :
 - protokoly laboratorních rozborů vzorků bazénové vody z plavecké části a z části brouzdaliště - v rozsahu uvedené vyhl.č.238/2011 Sb., v platném znění.
 - doklad, že veškeré materiály přicházející do styku s bazénovou a pitnou vodou odpovídají § 19 vyhl. č. 238/2011 Sb., v platném znění

Odůvodnění:

Dne 12.9.2014 byla na KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena, podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, žádost Ing.arch.Václava Slovák – BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov, o vydání závazného stanoviska ve věci "Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť", zpracované autorizovanou osobou , v 09/2014.

Stavba řeší novostavbu přírodního koupacího biotopu, včetně zázemí, která se nachází severovýchodně od centra města Třešť, východně od ulice Dr. Richtera, v území u Třešťského potoka a severně od ulice Selská. Budova zázemí je jednopodlažní, nepodsklepený objekt, zastřešený plochou pultovou střechou, se dvěma vchody. Objekt zázemí obsahuje pokladnu, místnost pro plavčíka, šatnu pro zaměstnance, sociální zázemí s prostorem pro úklid. Další část budovy obsahuje prostor pro občerstvení s dvěma sklady, sklad pro uskladnění odpadů, šatnu pro zaměstnance, sociální zázemí, úklidovou místnost, sociální zázemí pro muže a ženy, 2x WC pro imobilní klienty a sklad zahradního vybavení. Prostor občerstvení se skládá z chodby, šatny a hygienického zázemí pro zaměstnance, úklidové komory, skladů a občerstvení/přípravny. Občerstvení bude vydávat především nápoje, balené potraviny a druhy podávaných

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

jídel budou omezeny na zmražené polotovary (hranolky, pizza, párek v rohlíku apod.). Místnost přípravy/občerstvení je vybavena: dvěma dřezy s teplou a studenou vodou, myčkou nádobí, regály, elektrickým sporákem, mrazícím boxem, mikrovlnnou troubou, digestoří, odkladními plochami, umyvadlem s tlakovou baterií. Stěny ve skladech a občerstvení/přípravy budou mít povrchovou úpravu z hladkého omyvatelného materiálu, podlaha bude z keramické dlažby. V úklidové komoře bude výlevka s teplou a studenou vodou, police na čisticí prostředky a držák pro uchycení nářadí pro úklid. Zázemí zaměstnanců bude tvořeno šatnou vybavenou šatními skříňkami a hygienickým zázemím se sprchovým koutem, umyvadlem a WC mísou.

Koupací biotop je rozdělen na koupací část a biologicko-regenerační část. Koupací část je tvořena brouzdalištěm, neplaveckou a plaveckou částí, které jsou vzájemně propojeny. V plavecké části biotopu jsou umístěny nejméně čtyři hladinové skimmery a sběrací koše pro zachyt větších částic nečistot. V severní části biotopu se nachází skluzavky, tobogány, směřující do biotopu. Vně biotopu je umístěna biologická část. V blízkosti vstupu do biotopu, na třech místech, jsou umístěny venkovní sprchy (6 ks) a převlékací kabiny (9 ks). Navržená technologie úpravy bazénové vody zahrnuje recirkulační systém a mechanicko - biologickou filtraci. Biologická část je tvořena lagunou opatřenou labyrintem průcezných hrázek, které jsou vyplněny praným říčním pískem, osázené společenstvím vodních rostlin, které tvoří přírodní ekosystém. Na vstupu i výstupu biologické části budou umístěny flísové filtry. Biotop bude zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu a likvidace odpadních vod bude kanalizační přípojkou svedena do jednotné veřejné kanalizace. Vypouštění biotopu se bude provádět přes výustní objekt do Třeštského potoka. Součástí areálu jsou prostory pro hřiště na beachvolejbal, dětské hřiště a ostatní mobiliář (stojany na kola, odpadkové koše, lavičky, informační tabule). Příjezd bude zajištěn z komunikace II/406 a dopravně napojen na stávající účelovou komunikaci.

Stanovení podmínek vychází z požadavku §6a, §6c písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, související vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Za současného splnění výše uvedených podmínek, byl s předloženým návrhem „Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť“ vysloven souhlas.

Martina Kopuleťá
odborný pracovník odboru HOK

Příloha: projektová dokumentace

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w
