



BAPO s.r.o.
Ing. arch. Václav Slovák
Sušilovo nám. 423/47
683 01 Rousínov

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
Vyj.38/14

Vyřizuje / linka
TECH/567224309

Třešť dne
30.10.2014

Vyjádření k projektové dokumentaci - „Přírodní koupací biotop Malvíny Třešť“

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Technické služby Třešť, spol. s r.o. jako provozovatel veřejného vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení ve městě Třešť souhlasí s realizací dle předložené projektové dokumentace.

Při realizaci projektu i následném provozu díla musí zůstat přístupné kanalizační šachty a vodovodní ventily. Práce v ochranném pásmu vodovodního a kanalizačního řádu musí být prováděny v souladu se zákonnými ustanoveními. Zástupce provozovatele veřejné kanalizace si převezme napojení kanalizační přípojky do kanalizačního řádu. Napojení na hlavní vodovodní řad provede provozovatel sám.

Upozorňujeme na vysokou hladinu podzemní vody, která by mohla působit problémy zejména s odvodněním vodoměrné šachty.

Při realizaci je nutno všechny práce provádět v souladu s normou ČSN 736005.

Před zahájením stavebních prací je třeba provést přesné vytyčení všech sítí v naší správě.

S pozdravem



Technické služby Třešť,
spol. s r. o.

Nádražní 851, 589 01 Třešť

DIČ: CZ25585070

Ing. Miloslav Jirků

vedoucí střediska voda, kanalizace a ČOV

Jan Mikeš

provozní dispečer, stavební technik

tel.: 567 224 309

tel.: 567 224 735

e-mail: tstrest@tstrest.cz

IČ:25585070

DIČ:CZ25585070

www.tstrest.cz

bank. spojení: KB Jihlava, exp. Třešť

č. ú.: 19-4626420267/0100

Technické služby Třešť, spol. s r.o. jsou zapsány v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 35854, vedeným Krajským soudem v Brně.