

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor majetkoprávní

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

2026-02-13

MUUB/18774/2026

21740/2026/MUUB

MUUB/14790/2026

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Ing. Sabína Kolajová

572 805 221

sabina.kolajova@ub.cz

Datum:

2026-01-26

DS

Pani

Jana Bezděková, projektantka

Tř. 1. máje 1665

753 01 Hranice

Vyjádření

Vážená paní projektantko,

k Vaší žádosti o souhlas se stavbou na pozemcích Města Uherský Brod, stavba pod názvem „**Uherský Brod, ul. Na Tržišti – oprava vodovodního řadu C-2**“, kterou zpracovala projektantka Jana Bezděková, Tř. 1. máje 1665, 753 01 Hranice, IČ: 44893841 v lednu 2026 pro investora Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 49453866, Vám sdělujeme, že s ní jako vlastník dotčených pozemků (p. č. 1219/3, p. č. 1245/1, p. č. 1398/1, p. č. 1398/7 a p. č. 1398/3) stavbou **SOUHLASÍME za dodržení** následujících **podmínek** dotčených odborů a organizací:

Odbor rozvoje města – oddělení investic:

Vybudováním podélného parkovacího stání dojde díky svahování ke snížení úrovně stávajícího terénu v místě vodovodního řadu v ul. Na Tržišti. Uložení nové trasy vodovodního potrubí požadujeme vhodně navrhnout s ohledem na investici města tak aby bylo dostatečné krytí vodovodu.

Technické služby Uherský Brod – veřejné osvětlení:

Podána žádost o stanovisko k PD, č. j. TSUB/165/2026.

Technické služby Uherský Brod – veřejné osvětlení:

V předmětném prostoru nebo jeho blízkosti se nacházejí venkovní rozvody veřejného osvětlení v majetku města UB.

S PD souhlasím, a to za splnění níže uvedených podmínek.

V případě realizace nutno dodržet následující podmínky:

- Zahájení prací oznámí investor správci VO (Ing. Rudolf Jedounek, tel.: 572 805 405, E-mail: rudolf.jedounek@tsub.cz).
- Před zahájením zemních prací investor zajistí na vlastní náklady přesné vytyčení kabelů VO u správce VO.
- U realizace nutné dodržet podmínky umístění pro síť VO (při křížení kabelu s ostatními sítěmi a pod případným novým vjezdem kabel VO chránit kabelovými žlaby nebo chráničkami).
- Investor akce je povinen učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a stožárů veřejného osvětlení stavebními pracemi.
- Před záhozem odkrytých kabelů VO přizvat ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení správce VO.
- Jakékoliv poškození sítě VO ihned oznámit správci VO. Případné opravy budou provedeny na náklady investora. Nenahlášení poškození správci VO bude posuzováno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení..

Technické služby Uherský Brod – veřejná zeleň:

Z důvodu plánovaného zásahu do veřejné zeleně je před zahájením výkopových prací nutné požádat správce zeleně TSUB, příspěvkové organizace, o vydání Povolení záboru veřejného prostranství s veřejnou zelení. Při provádění výkopových prací je nezbytné dodržovat ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a Standard AOPK ČR – Ochrana dřevin při stavební činnosti.

Technické služby Uherský Brod – místní komunikace:

V místě křížení vodovodního řadu s komunikací požadujeme provést pod komunikací protlak.

S pozdravem

Ing. Kateřina Guryčová
vedoucí odboru

Přílohy: - 1x podepsaná situace