

Investor:	SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ	Zodpovědný projektant:	
Místo stavby:	UHERSKÝ BROD	JANA BEZDĚKOVÁ ČKAIT - TV02-1220069	
Název stavby: Uherský Brod, ul. Na Tržišti - oprava vodovodního řadu C-2		tel: 604 705 966 e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com DS: z4ind62	
		Stupeň	DPZ+ DPS
		Datum	02/2026
		Formát	
		Měřítko:	
Název výkresu:	A - PRŮVODNÍ LIST	Č.zakázky/výkresu: 2026-VK-003 A	Č.paré:

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH TECHNICKÝCH OBJEKTŮ

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.

NÁZEV STAVBY: Uherský Brod, ul. Na Tržišti – oprava vodovodního řadu C-2

A. Průvodní list

Stavebník: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s

Místo stavby: k.ú. Uherský Brod (772984)

Kraj: Zlínský

Stavební úřad: Uherské Brod

OBSAH PRŮVODNÍHO LISTU

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
A.1.1 Údaje o stavbě	2
A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	2
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	3
A.3 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMĚCH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	3

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Uherský Brod, ul. Na Tržišti – oprava vodovodního řadu C-2
- b) místo stavby: Zlínský kraj, k. ú. Uherský Brod, výpis parcel je přílohou průvodního listu
- c) předmět projektové dokumentace:
- Předmětem předložené projektové dokumentace je oprava vodovodního řadu C2. Na opravený řad bude připojeno celkem 5 ks st. vodovodních přípojek. Řad je napojený na st. vodovodní řad C-1 z materiálu šedá litina DN150 v ulici Prakšická. Převážná část opravovaného řadu C-2 je uložena v zatravněných plochách. V krátkém úseku podchází místní asfaltovou komunikaci a dále je vedený školním náměstím k budově školy. V lokalitě je plánovaná oprava komunikace, která je vedena převážně souběžně s vodovodním řadem. V místě křížení místních komunikací je navržen kruhový objezd. Současně probíhá zpracování projektové dokumentace na výměnu plynovodu, který vede převážně v souběhu s vodovodem. Tyto tři stavby budou časově a rovněž prostorově koordinovány. V trase opravy vodovodního řadu jsou v souběhu vedeny kabely VN a NN. Všechny trasy ostatní IS budou výtýčeny před zahájením stavby a předány zhotoviteli. Oprava vodovodních řadů bude provedena v předstihu před plánovanou opravou zpevněných ploch v ulici Na Tržišti. Oprava komunikace a chodníků je plánovaná na květen - červen 2026. Oprava bude provedena převážně bezvýkopovým způsobem, ve výkopech bude prováděno propojení s jinými řady a v místě připojení přípojek. Pro potřeby protlaku budou v místech křížení s ostatními sítěmi provedeny kopané sondy, částečně kopané strojně a dokopané ručně.
- Kapacitní údaje:
- C-2 celková délka 201,0 m z toho:**
- PE100 RC SDR11 d160x14,6 mm, dl. 153,1 m**
- PE100 RC SDR11 d90x8,2 mm, dl. 47,9 m**
- V rámci opravy vodovodního řadu bude provedeno přepojení 5 ks vodovodních přípojek z materiálu PE40 rozdílných dimenzí.**

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) Jméno a příjmení fyzické osoby podnikající, sídlo a IČ:
- Jana Bezděková,
IČ: 44893811,
Tř. 1. máje 1665, 753 01 Hranice

- b) Jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán v ČKAIT:
Jana Bezděková
(ČKAIT TVO2-1202069), *autorizovaný Technik staveb vodního hospodářství a krajin. inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické*
- c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí, včetně čísla, pod kterým je zapsán v ČKAIT:
Jana Bezděková
(ČKAIT TVO2-1202069), *autorizovaný Technik staveb vodního hospodářství a krajin. inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické*
- d) Jméno a příjmení autorizovaného zeměměřičského inženýra včetně čísla položky, pod kterým je vedený u ČKZ (AZI): Č. ÚO 1023,
Ing. Petr David

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Jako základní podklad - geodetické zaměření lokality včetně topologie IS v lokalitě převzato z datového skladu DTM
- nové geodetické výškopisné a polohopisné zaměření lokality zaměřené autorizovanou osobou, z tohoto podkladu byla zpracována situace s výškopisem, která je v souřadnicích S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,
- digitální katastrální mapa (DKM) v digitální formě z veřejně přístupného informačního systému ČUZK,
- informace o vlastních dotčených pozemků z výpisu katastru nemovitostí IS ČUZK,
- informace poskytnuté zástupci objednatele a požadavky vzešlé z výrobních výborů, vedených v rámci předprojektové a projektové přípravy,
- stanoviska dotčených orgánů státní správy a technické a dopravní infrastruktury,
- průzkum v místě stavby,
- přípojkové listy,
- fotodokumentace,
- podklady z GIS provozovatele – Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,
- podklad v *.dwg návrhu nových komunikací.

A.3 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMĚCH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- a) Hloubka stavby: 1-3 – 1,8 m
- b) Výška stavby: 0,0 m
- c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě: 0
- d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby: 05/2026

V Hranicích 02/2026

Vypracovala: Jana Bezděková (ČKAIT TVO2-1202069)

gsm: 604 705 966

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com

Seznam parcel dotčených opravou vodovodu							
č.	č. parcely	k.ú.	vlastník dotčené parcely	LV	druh pozemku (způsob využití)	způsob ochrany	výměra [m ²]
1	1219/3	UHERSKÝ BROD (772984)	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod	10001	JINÁ PLOCHA OSTATNÍ PLOCHA	–	256
2	1245/1		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod	10001	ZELEŇ, OSTATNÍ PLOCHA	–	2914
3	1398/1		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod	10001	ORNÁ PŮDA	ZPF	8507
4	1398/7		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod	10001	OSTATNÍ PLOCHA	–	882
5	1398/3		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod	10001	OSTATNÍ PLOCHA	–	21387