



LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

NAVRŽENÝ PŘEKLÁDANÝ TELEVIZNÍ KABEL AQUA

Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT  
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou  
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním  
(dle PNE 33 0000-1 a PNE 33 0000-4)  
Rozvodná soustava NN:3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (PNE 33 0000-1 ed.6)  
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou  
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické  
odpojení od zdroje  
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování  
Vnější vlivy: dle protokolů vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2

OBJEDNATEL:		
OBEC RAPOTÍN ŠUMPERSKÁ 775 788 14 RAPOTÍN		
Č. ZAKÁZKY		

ZHOTOVITEL: AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSC.		 AQUATIS A.S. Botanická 834/56 602 00 Brno Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205 E-mail: <a href="mailto:info@aquatis.cz">info@aquatis.cz</a> <a href="http://www.aquatis.cz">http://www.aquatis.cz</a>	
Č. ZAKÁZKY		122038A	

SUBDODAVATEL:		
DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s.		
Kounicova 271/13, 602 00 BRNO		
VEDOUcí PROJEKTU:		
ING. PETR HUSÁK		Kounicova 271/13, 602 00 BRNO
Č. ZAKÁZKY		22-010

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. PETR HUSÁK	<b>Ing. Tomáš Blažek</b> Příbice 379,691 24 Brno-venkov tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ BLAŽEK		
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK		
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ BLAŽEK		
NÁZEV OBJEKTU:		DATUM	LEDEN 2023
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘECE DESNÉ ř. km 12,088 - 14,231 D.1.15.1.1 SO 60.1.1 Přeložka vedení kabelové televize u mostu na ulici Hraběšická		FORMÁT	3x4
		MĚŘITKO	1:500
		STUPEŇ	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	122038A
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY	SITUACE	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
			101