

LEGENDA – Plynovody:

- NAVRŽENÝ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- RUŠENÝ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ BP/OP PLYNOVODU
- NOVĚ VZNIKLÉ BP/OP PLYNOVODU

SO 60.4.3 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU  
NA ULICI K LUŽÍM

- STL PLYNOVOD PE 100 SDR 17,6; dn 225x12,8 mm dl. 35,0m
- RUŠENÝ PLYNOVOD OC 200 dl. 24,5
- PŘEPOJENÍ STL PLYNOVODU PE 100 SDR 17,6; dn 90x5,2 mm dl. 5,0m
- PŘEPOJENÍ 1KS PŘÍPOJKY

MŠ 1 – 1,5 x 4,0m  
ZÚ – KM 0,000  
NAPOJENO NA STO DN200  
SCHUCK DN 200  
PŘECHODKA PE/OC 225/200

KM 0,001 LB 1  
OHYB POTRUBÍ 5°

KM 0,012 LB 2  
KOLENO PE 225 30°

KM 0,013  
T KUS PE 225/90/225  
DOPOJENÍ PE 90 dl.5,0m V ULICI HRABĚŠICKÁ  
NAPOJENO NA STPE 90 POMOCÍ E.T.

BYPASS DN 100

MŠ 3 – 1,5 x 4,0m

KM 0,026  
PŘÍPOJKOVÝ KUS PE 225/50  
DOPOJENÍ PŘÍPOJKY PE 50 dl.2,5m  
NAPOJENO NA STO 40 POMOCÍ PŘECHODKY PE/OC

KM 0,034 LB 3  
OHYB POTRUBÍ 7°

KÚ – KM 0,035  
NAPOJENO NA STO DN200  
PŘECHODKA PE/OC 225/200  
SCHUCK DN 200

MŠ 2 – 1,5 x 4,0m




OBEC RAPOTÍN  
ŠUMPERSKÁ 775  
788 14 RAPOTÍN



ZHOTOVITEL:  
AQUATIS a.s.  
Botanická 834/56, 602 00 Brno  
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
ING. OLDŘICH NEUMAYER, C.Sc.

AQUATIS A.S.  
Botanická 834/56  
602 00 Brno  
Tel: +420 541 554 111  
Fax: +420 541 211 205  
E-mail: info@aquatis.cz  
http://www.aquatis.cz

DOPRAVOPROJEKT BRNO



Kounicova 271/13, 602 00 BRNO

SUBDODAVATEL:  
DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s.  
Kounicova 271/13, 602 00 BRNO  
VEDOUČÍ PROJEKTU:  
ING. PETR HUSÁK

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. PETR HUSÁK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KOLÁŘ
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M. KABÁT
KONTROLOVAL	ING. PETR ŠTRYNCL



V Újezdech 559/2, 62100 Brno

NÁZEV OBJEKTU	DATUM	LEDEN 2023
	FORMÁT	4A4
	MĚŘITKO	1:200
	STUPEŇ	PDPS
	ČÍS. ZAKÁZKY	122038A
NÁZEV PŘÍLOHY	ARCHIVNÍ ČÍS.	
	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY

SITUACE

4.