

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

s názvem

„Dostavba stokové sítě Králíky město – stoka R11“

Identifikační údaje zadavatele:

Právní forma : 801 – obec
Název zadavatele : **Město Králíky**
Sídlo zadavatele : Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ : 00279072
DIČ : CZ00279072
Statutární zástupce : Jana Ponocná, starostka města

Zástupce zadavatele:

Obchodní firma : Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o.
Sídlo zástupce : nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Statutární zástupce : Ing. Jan Hurdálek - prokurista
IČ : 27504514
DIČ : CZ27504514
Zápis v obchodním rejstříku : Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28795
Kontaktní osoba : Ing. Lucie Fetterová, +420 734 439 988,
e-mail: lucie.fetterova@erv.cz

Název veřejné zakázky: **„Dostavba stokové sítě Králíky město – stoka R11“**
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Na základě dotazu dodavatele v rámci zadávacího řízení zadavatel zpracoval odpovědi, které jsou všem dodavatelům podány formou Dodatečné informace č. 1.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- a) Položka č. 129 (916131213 *Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého m 36,00*) nemá specifikovaný materiál.
Dotaz: Bude doplněna specifikace materiálu?

b) Položka č. 85 (596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel. do 0,09 m² plochy do 20m² m² 24,000) nemá specifikovaný materiál.
Dotaz: Jedná se o stávající vybouranou dlažbu?

c) Dle technické zprávy projektové dokumentace bude vybouraný živičný materiál odvezen (ve výkazu výměr 2 km) na skládku města. Výkaz výměr obsahuje položku: č. 140 (997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 508,306).
Dotaz: Bude zadavatel opravdu požadovat poplatek za uložení tohoto živičného odpadu na skládce města? V případě, že ano, pak jaká částka má být do položky č. 140 doplněna?

Dodatečná informace č. 1:

ad a) Položka specifikující materiál doplněna nebude, položka č. 129 bude ale oceněna včetně dodávky silničního stojatého betonového obrubníku ABO 2-15.

ad b) Ano, pro zadláždění bude použita stávající vybouraná dlažba uvedena v pol. č. 55.

ad c) Uložení živičného odpadu není nutné bezpodmínečně provést na skládce města (ve sběrném dvoře Králíky), za předpokladu, že bude doloženo jeho ekologické uložení na jiném místě v souladu s platnou legislativou. Uložení živičného odpadu je zpoplatněno ve sběrném dvoře Králíky (společnost Služby města Králíky s.r.o.) cenou 255,- Kč/tuna bez DPH.

V Králíkách dne 8. 1. 2017


.....

Město Králíky
Jana Ponocná
starostka města