

TYP PROVEDENÍ: SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ 'P' EXTERIÉR

KRYTÍ V UZAVR. STAVU: IP 44

KRYTÍ V OTEVR. STAVU: IP 20

ROZMERY: 1000x400x2250

DELENÍ:

NATER: TYPYVY

PRIVODKY: PRAC. POUČENYMI

VÝVODY: ZDOLA

DOLU

Meření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl.č.82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

3/N/PE AC 50Hz 400V / TN-S

PEN

TYPOVÝ MĚŘÍCÍ PANEL
USM-E1/22
- elektroměr 2systémový,
dvousazbový, s HDD
a pojídacím na
přívodu měř. napětí
- 600x1000x320
- IP43/20
- Un měř.obv.: 3x400V AC
- Un pom.obv.: 230V AC
- In měř.obv.: 5A
- In pom.obv.: 10A
- Ik=10kA
USM je osazen vedle
RE1

CYKY 40x1,5

CYKY 40x2,5

TA0

CLA2.2

300/5A

0,5S

FA0

BD250NE305

1SE-3D-0250-DTV3

100-250A/7.5

FA2/1

MBN106

6A

HDD 2/1

FMX

PŘPRAVA

PW 2

ET414

63A

PŘPRAVA

FA2

MBN363

63A

FU0/1

SP2

315A

FU0/2

SP2

315A

X2/1

RVα4

Ø

X3

Ø 6035-40

VÝVOD C.	0/1	0/2
ZARÍZENÍ	HL.PŘÍVOD DD RSS02	HL.PŘÍVOD DD RSS02
PI [kW]	199/130	
KABEL	AYKY 3x340+120	AYKY 3x340+120
C.KABELU	WL 0.1	WL 0.2
		REZERVA

PŘÍVOD DD HR2
CYKY 3Cx2,5
WL 2,0
OSVĚTLENÍ + ZÁS.230V

2/1	DVL 1.6
	CYKY 5Cx2,5
	WS 1.6
	REZERVA
	PRD TČ

3	NAP 1.5
	AYKY 4x50
	WL 1.5
	REZERVA
	PRD TČ

MEŘENÍ ČEZ DISTRIBUCE - PŘIPRAVIT K PLOMBOVÁNÍ

VÝVODOVÁ ČÁST ROZVADĚČE

LIST Č: 1
LISTU: 2
ING.MIROSLAV JÁGR -ELMAX- tel,fax:049/41432

SCHÉMA ROZVADĚČE RE1			
OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: BW 201507-4	AKCE: LETNÍ KOUPALIŠTĚ V JLEMNICI - STAV.ÚPRAVY	
PROVEDL: ING.JÁGR	DATUM: 10/2016	INVESTOR: MĚSTO JILEMNICE	

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 991/2/16
VÝKRES ČÍSLO: D1.4.EL.8

LIST Č: 2 LISTU: 2	SCHÉMA ROZVADĚČE RE1			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 991/2/16
ING.MIROSLAV JÁGR -ELMAX- tel,fax:049/41432	OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: BW 201507-4	AKCE: LETNÍ KOUPALIŠTĚ V JLEMNICI - STAV.ÚPRAVY	VÝKRES ČÍSLO: D1.4.EL.8
	PROVEDL: ING.JÁGR	DATUM: 10/2016	INVESTOR: MĚSTO JILEMNICE	

