ŘEZ A-A:

ŘEZ E-E:

LEGENDA HMOT:

- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, (REF. POROTHERM 30 PROFI)
- CIHELNÝ BLOK, NA MALTU M10, (REF. POROTHERM 30 AKU Z)
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, (REF. POROTHERM 24 PROFI)
- BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, (REF. POROTHERM 14 PROFI)
- TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU , NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY (REF. YTONG)
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE DLE D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- PROSTÝ BETON DLE D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- ZDIVO Z DUTÝCH BEDNÍCÍCH TVÁRNIC PROLÉVANÝCH BETONEM DLE D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU XPS BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z TVRZENÉ FENOLICKÉ PĚNY / Z TUHÉ PĚNY NA BÁZI POLYISOKYANURÁTU, BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
- BETONOVÁ MAZANINA
- KAČÍREK - ŘÍČNÍ PRANÉ KAMENIVO, FRAKCE 16-32
- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT SKLADBY STŘECHY
- HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ
- OKAPOVÝ CHODNÍK
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- TECHNOLOGIE

POZNÁMKY:

- DLE POŽADAVKU PRO ODNĚTÍ ZE ZPF, BUDE POD OBJEKTEM ODEBRÁNA VRSTVA ORNICE V MOCNOSTI 55 MM A VRSTVA PODORNIČÍ V MOCNOSTI 30 MM, PODROBNĚJI ŘEŠENO V DOKUMENTACI K ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (SOUČÁSTÍ STUPNĚ DUR). ODEBRÁNÍ ORNICE A PODORNIČÍ BUDE SOUČÁSTÍ SO 501 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ. VÝKRES VÝKOPŮ TOTO ODEBRÁNÍ JIŽ REFLEKTUJE A ÚROVNĚ HTÚ VYCHAZÍ Z TOHOHO POŽADAVKU.

- KONKRÉTNÍ ZPŮSOB ZALOŽENÍ JE NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU! DLE IGP SE PŘEDPOKLÁDÁ TŘÍDA TĚŽITELNOSTI ZEMINY 1.

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYZNAČENY/VYTYČENY PRŮBĚHY VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!
- PŘED PROVEDENÍM BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA VŠECH PROSTUPŮ UVEDENÝCH V JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTACÍCH VNITŘNÍCH INSTALACÍ!

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE S GEOTECHNIKEM, KTERÝ NAVRHNE OPTIMÁLNÍ SVAHOVÁNÍ VÝKOPU DLE CHARAKTERISTIKY ZEMINY V DANÉM MÍSTĚ.
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU KONTAMINOVANÉ ZEMINY, JE TUTO NUTNO ODTĚŽIT A ODVÉZT K EKOLOGICKÉ LIKVIDACI.
- NÁSYPY BUDOU HUTNĚNY NA PARAMETRY ZHUTNĚNÍ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- PŘED BETONÁŽÍ JE NUTNÉ DO VÝKOPOVÉ SPÁRY VLOŽIT ZEMNÍCÍ FeZn PÁSEK, KTERÝ BUDE POSPOJOVÁN A PROPOJEN SVORKAMI S VÝZTUŽÍ - PODROBNĚJI ŘEŠENO V ČÁSTI ELEKTROINSTALACE.
- VEŠKERÉ ZAKRÝVANÉ KONSTRUKCE SMÍ BÝT ZAKRYTY AŽ PO KONTROLE PROJEKTANTEM NEBO TDI.
- KONTAKTNÍ NAPĚTÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE POD DESKOU DOSAHUJE MAXIMÁLNÍCH HODNOT DO 140 kPa, TATO HODNOTA MUSÍ BÝT POTVRZENA GEOLOGEM PŘI PŘEJÍMCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY!
- BĚHEM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZÁKLADOVOU SPÁRU CHRÁNIT PŘED PŮSOBENÍM SRÁŽKOVÝCH VOD, KTERÉ ZNAČNĚ OVLIVŇUJÍ PEVNOST JEMNOZRNÝCH HLÍN!
- PODLE STAVU PODZEMNÍ VODY PO VÝKOPOVÝCH PRACECH, BUDOU PROVEDENY DRENÁŽE OKOLO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. ROZSAH DRENÁŽÍ BUDE DLE PODMÍNEK, URČEN NA STAVBĚ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
- POD ZÁKLADOVOU DESKOU JEDNOPODLAŽNÍ ČÁSTI JE CELOPLOŠNĚ PROVEDEN PODKLADNÍ BETON V TLOUŠŤCE 100 mm (DLE D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) , KTERÝ JE PO OBVODU PROHLOUBEN AŽ DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY POMOCÍ ŹAKLADOVÉHO PASU ŠÍŘKY 400 mm

- TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY A STĚN V SOKLOVÉ ČÁSTI NAD TERÉNEM BUDE TVOŘENA NENASÁKAVOU TEPELNOU IZOLACÍ Z DESEK S UZAVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTUROU (REF. EPS PERIMETR), UKONČENÉHO MIN. 300 MM NAD UPRAVENÝM TERÉNEM.
- HYDROIZOLACE POD TERÉNEM A SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE VYTAŽENA NAD TERÉN DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ 300 MM NAD UPRAVENÝM TERÉNEM

- VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY VE SKUTEČNÝCH TLOUŠŤKÁCH BEZ OMÍTEK
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD A JE NUTNÉ JEJ RESPEKTOVAT
- VEŠKERÁ REVIZNÍ DVÍŘKA OSAZENÁ DO INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU URČENA DO ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ A SDK KONSTRUKCÍ, POVRCH DVÍŘEK BUDE OPATŘEN STEJNOU ÚPRAVOU JAKO OKOLNÍ POVRCH
- PŘEDSTĚNY, PŘIZDÍVKY A INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU PROVEDENY AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCE, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK
- INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU OBEZDĚNY / OPLÁŠTĚNY AŽ PO INSTALACI VŠECH ROZVODŮ
- PŘED PROVEDENÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA VŠECH PROSTUPŮ UVEDENÝCH V JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTACÍCH VNITŘNÍCH INSTALACÍ
- VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH DVOJPODLAŽNÍ ČÁSTI BUDOU PŘEDSAZENY PŘED LÍC NOSNÉ KONSTRUKCE A BUDOU NAVAZOVAT NA ISO NOSNÍKY VE STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH. VÝPLNĚ OTVORŮ V JEDNOPODLAŽNÍ ČÁSTI, BUDOU KROMĚ DVEŘÍ DO ZAHRADY OSAZENY NA VNĚJŠÍ LÍC ZDIVA A TEPELNÁ IZOLACE BUDE PŘETAŽENA PŘES RÁM VÝPLNĚ MINIMÁLNĚ 30 MM.

POZN. 1 : SYSTÉMOVÝ PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - ISO NOSNÍK, TL. 80 MM
POZN. 2 : DILATACE
POZN. 3 : OKAPOVÝ CHODNÍK BUDE PROVEDEN DO HLOUBKY 300 MM POD ÚROVEŇ TERÉNU, KDE BUDE PROVEDEN VYSPÁDOVANÝ BETONOVÝ ŽLÁBEK S ULOŽENÝM DRENÁŽNÍM POTRUBÍM, KTERÉ BUDE ODVÁDĚT VODU OD ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. CELÝ VÝKOP BUDE OBALEN GEOTEXTILIÍ A VYSYPÁN ŽULOVOU DRTÍ.
POZN. 4 : PROSTOR MEZI ŠACHTAMI NAD DVEŘNÍM OTVOREM BUDE TVOŘEN SDK KONSTRUKCÍ, KTERÁ BUDE NAPOJENA NA PODHLED. SVISLÁ STRANA BUDE OBLOŽENA CIHELNÝMI PÁSKY.

POZNÁMKA:

POKUD SE KDEKOLI V TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBJEVUJE JAKÝKOLI ODKAZ ČI PŘÍKLAD KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NEBO SUBJEKTU, JE POUŽIT ZEJMÉNA PROTO, ABY BYLA TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO DODAVATELE DOSTATEČNĚ SROZUMITELNÁ. PRO KAŽDÝ TAKOVÝ PRVEK PAK PLATÍ, ŽE DODAVATELÉ MOHOU NABÍDNOUT I JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ (TJ. KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ ŘEŠENÍ).

±0,000 = 270,05 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: ING. J. RAŠÍK, V. ZAPLETAL, ING. ARCH. Š. VAŠUT	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134 www.knesl-kyncl.com

Investor:	Městys Drásov, Drásov 61, 664 24	Stupeň:	PP
Název akce:	**Drásovská chaloupka** p. č. 1870 v k. ú. Drásov	Datum:	09 / 2023
		Číslo zakázky:	00801_40
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko:	1:50
Název výkresu:	ŘEZ A-A, ŘEZ E-E	Číslo výkresu:	07a