

OK – Půdorys +26,000
1:100

OK – Půdorys +28,000
1:100

POZNÁMKY:

- PROVÁDĚCÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNAMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

OCEL:

NOSNÉ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
POROROŠTY
TRAPÉZOVÉ PLECHY
ŠROUBY
TRÍDA PROVEDENÍ

S355JR
S235JR
S235JR
S320GD
10.9
EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

PROJEKTANT:
CONTRUSS
STRUCTURAL ENGINEERING s.r.o.

Contruss engineering s.r.o.,
Jankovcova 938, 170 00 Praha 7
tel.: +420 775 400 775
contruss.cz, kolpasky@contruss.cz

AFRY
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4, Michle

AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21

NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA
SO 201 KOTELNA K20

MĚŘITKO: 1:100

STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP

OK – Půdorys +26,000, +28,000

POČET A4: 5x44

DATUM: 12/2023

VYPRACOVAL: ING. A.Treťjakov

KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. F. Doškál

ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS201-211

LIST: