

OK - Půdorys střechy +30,500
1:100

OK - Půdorys střechy +49,470/+50,470
1:100

OK - Půdorys střechy +44,800/+45,800
1:100

POZNÁMKY:

1. PROVÁDĚCÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
2. TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
3. TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
4. VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

OCEL:

NOSNÉ KONSTRUKCE S355JR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ S235JR
POROROŠTY S235JR
TRAPÉZOVÉ PLECHY S320GD
ŠROUBY 10.9
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

PROJEKTANT:
CONTRUSS
STAVEBNÍ INŽENÝRING s.r.o.
Jankovcova 938, 170 00 Praha 7
tel.: +420 775 400 775
contruss.cz, kolpasky@contruss.cz

AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA
SO 201 KOTELNA K20
OK - Půdorys střechy
MĚŘITKO: 1:100
POČET A4: 8x44
REVIZE: 0
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP
VYPRACOVAL: ING. A.Trejtjakov
KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. F. Doškál
ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS201-214
LIST: 1