

SO 503 Přeložka STL plynovodu

D.1.5.3 - 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Infrastruktura pro lokalitu Doubravník – Jih

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. VLASTIMIL ŠILHAN

Prosinec 2022

Seznam příloh:

D.1.5.3 01 Technická zpráva

D.1.5.3 Objekty trubních vedení

1. Technická zpráva

a) základní identifikační údaje:

V této části projektové dokumentace je řešen následující stavební objekt:

- SO 503 Přeložka plynovodního řadu.

Tento stavební objekt řeší přeložení části plynovodního řadu v místě místní křižovatky u RD Č.P. 430. Přeložení bude provedeno z důvodu stávající koordinace sítí, kdy se vodovodní řad a plynovodní řad nacházejí ve stejné půdorysné trase a při budování vodovodního řadu od ATS by došlo ke kolizi.

Vyznačení přeložky je uvedeno v příloze D.1.3.5 02 Situační výkres vodovodních řadů.

b) popis charakteristik objektů:

Materiál

Plynovodní trubky jsou určeny pro dopravu topných plynů, zejména, zemního plynu, biometanu, plynné fáze propanu, svítiplynu za běžných podmínek, za teplot běžně se vyskytujících v zemi a při tlacích daných použitým SDR a požadovaným bezpečnostním koeficientem (pro zemní plyn a biometan viz TPG 702 01 a ČSN EN 1555). Odolávají poklesům zeminy a technické seismicitě, jsou vhodné i pro poddolovaná území. Nelze je použít pro vedení plynu uvnitř budov. Trubky pro rozvody plynu jsou vyráběny z lineárního (vysokohustotního) polyetylenu (High Density Polyethylene - jiné označení I-PE, HDPE, PEHD). HDPE je dnes standardem v oblasti tlakových potrubí. Nejnovější typ PE 100RC přináší další podstatnou výhodu - extrémní odolnost proti vzniku poruch.

Polyetylén je materiál složený z uhlíku a vodíku. Je trvale pružný a houževnatý (i za nízkých teplot), proto velmi odolný i proti silám, způsobeným poklesy zeminy nebo technickou seismicitou. Nasákavost PE je zanedbatelná, proto nemůže dojít k bobtnání, změně rozměrů nebo dokonce k poškození trubek vlivem zmrznutí do nich vsáknuté vody, ať už vnější nebo v potrubí zkondenzované. Trubky nejsou poškozeny ani většinou pohybů zeminy, vyvolaných mrazem. PE nevede elektrický proud, proto zaručuje absolutní odolnost trubek proti korozi vyvolané účinkem bludných proudů.

Provádění prací a manipulace s materiálem

Před započítím zemních prací je investor povinen zabezpečit vytýčení veškerých podzemních sítí. Na jehož základě bude rozhodnuto, zda výkop rýhy bude prováděn ručně či strojově. Tam, kde nebude možné jednoznačně určit polohu podzemních sítí, budou vykopány ručně kontrolní sondy, inženýrské sítě obnaženy a trasa upravena dle zjištěného skutečného stavu.

Při zemních pracích musí být dodržen Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006, ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a ČSN EN 1610 – zejména co se týká svahování stěn rýhy případně jejího pažení. Šířka dna rýhy hlavního řadu i přípojek bude dle ČSN EN1610 s ohledem na hloubku výkopu 0,60 m.

Potrubí bude uloženo s minimálním požadovaným krytím dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Šířka rýhy bude 0,9 m, u přípojek 0,8 m. Stěny budou ve sklonu 1:0 bez pažení za předpokladu, že hloubka výkopu nepřesáhne 1,3 m. Vytěžená přebytková zemina bude plynule odvážena v celém průběhu stavby.

Před položením potrubí do výkopu bude proveden podsyp. Potrubí se ukládá do šterkopískového lože tl. 10 cm a 30 cm obsypem. Dno výkopu musí být vyrovnáno a zhučněno tak, aby potrubí po položení spočívalo po celé své délce na dně výkopu nebo podsypu a nedocházelo k bodovému podpírání. Je důležité, aby potrubí mělo předepsaný spád a vlivem nerovnoměrného zhučnění nedocházelo k jeho průhybu a vznik úseků, kde by mohlo dojít ke shromažďování kondenzátu a usazenin. Po celé délce potrubí musí být proveden obsyp, v nejmenší výšce po zhučnění 0,2 m nad vrch potrubí. Ochranu potrubí a izolace je nutné provádět dle směrnice a požadavků investora a budoucího provozovatele. Pro podsyp a obsyp lze použít jen kopaný písek. Obsyp a zásyp uzávěru a rozebíratelných spojů se provádí až po

tlakové zkoušce. Před zásypem musí být provedeno zaměření potřebné pro vyhotovení dokladů podle ČSN 73 0410. Ve vzdálenosti 30 - 40 cm nad potrubí se umísťuje žlutá výstražná folie dle ČSN 73 6006 přesahující potrubí na obě strany min. o 50 mm. Na horní část potrubí bude po 2,5 až 3 m připevněn signalizační vodič CYY 2,5 mm². Signalizační vodič bude dále vyveden i do všech plynoměrových skříněk. Písek použitý pro podsyp resp. zásyp musí mít velikost zrn max. 8 mm. Při kladení, montáži a svařování plynovodu a přípojek z PE je nutno důsledně dodržovat čl. 5 a 6 technických pravidel TPG 702 01.

Investor zajistí splnění oprávněných požadavků vlastníků stavbou dotčených pozemků. O převzetí definitivní úpravy pozemku po výstavbě bude sepsán investorem zápis, který musí být podepsán majitelem resp. uživatelem pozemku.

Označování plynovodu a přípojek orientačními sloupky a tabulkami se provádí podle TPG 700 24. Sloupky budou natřeny žluto-černě.

Potrubí přeložky plynovodního řadu je navrženo z materiálu PE 100-RC s ochranným pláštěm o dimenzi d_n 63 (tloušťka stěny e_n 5,8mm) s parametry SDR 11 a PN 16 v celkové délce 6,00m.

V rámci přeložky bude odstraněna stávající ochranná trubka na stávajícím plynovodu v celé délce.

c) zdůvodnění funkčního a technického řešení:

Technické řešení vychází z normových požadavků na výstavbu inženýrských sítí.

d) popis napojení na dosavadní síť:

Dojde k přeložení části stávajícího plynovodního řadu.

e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana:

Dešťové vody z navrhovaného území budou svedeny do retenční nádrže, odkud budou regulovaně odváděny stávající dešťovou kanalizací do vodního toku. Výstavbou retenční nádrže dojde ke zlepšení režimu povrchových vod v území. Jakost podzemních vod nebude stavbou ohrožena.

Ochrana podzemních vod spočívá v použití materiálů určených pro výstavbu daných sítí a dodržení zásad pro výstavbu, tak aby nesprávným uložením potrubí a hutněním nedošlo k poškození potrubí a následným únikům a průsakům.

f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací, na provoz a údržbu:

Přibližné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech Norma ČSN 73 3050 udává přípustné sklony svahu poměrem výšky k půdorysné délce svahu. Celková stabilita svahů a dna výkopů se vyjadřuje stupněm bezpečnosti, který je definovaný jako poměr sil nebo momentu odporujících usmýknutí k silám anebo momentem vyvolávající usmýknutí. Sklony svahů se navrhují v závislosti od fyzikálně-mechanických vlastností hornin, od výšky svahů, od sklonu terénu, od zatížení svahu, od působení tlaku podzemní vody a případně od dalších činitelů. Pro písčité a štěrkovité zeminy lze v dočasných výkopech uvažovat s maximálním přípustným sklonem svahu výkopu 1 : 1 (poměr výšky k půdorysné délce svahu). U dočasných svahů v prostředí hlinitých a jílovitých zemín se doporučuje řídit sklonem v poměru 1:0,25 až 1:0,50. Sklony možno navrhnout strmější, když se návrh prokáže výpočtem stability svahů. Stabilita svahů a dna výkopů hlubšího, jak 6 m (nepředpokládá se) se musí vždy prokázat výpočtem.

Pro výkopy inženýrských sítí hlubších než 1,5 m pak dle ČSN 73 3055 platí, že v nezastavěném území je nutno výkopy, do nichž vstupují osoby zajistit pažením.

Zeminy bude nutno v průběhu výstavby zabezpečit před povětrnostními vlivy (voda, promrzání), aby nedošlo k podstatnému zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností.

Vedení sítí bude ukládáno do otevřeného výkopu, výkopové práce budou prováděny strojně, v místě křížení sítí budou provedeny ručně, aby nedošlo k poškození. Ve výkopu bude proveden podsyp z jemnozrnného materiálu, do kterého budou ukládány sítě. Po uložení budou zasypány jemnozrnným materiálem. Pro strojní hutnění je nutné minimální krytí potrubí 300mm nad horní hranu. Dále vyplníme štěrkopískem a následně bude vytvořena skladba vozovky. Výkopy o

hloubce větší než 1,200m musí být paženy. Šířka výkopu je určena normou ČSN EN 1610, prEN 1046. Křížení sítí bude vytvořeno dle ČSN 73 6005.

Provoz a údržba plynovodní sítě bude ve správě GasNet, s.r.o..

g) charakteristika a popis technického řešení objektů z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby;

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí, které budou ukládány do výkopů a následně zasypávány, je tedy nutné dodržet požadavky na provádění výkopových prací z hlediska bezpečnosti práce, viz výše. Při stavbě nebudou používány žádné nebezpečné látky, které by v případě úniku zapříčinily poškození životního prostředí. Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou roztřizeny a odvezeny k likvidaci.

Při stavbě nebudou použity žádné technologie, při níž by docházelo k ohrožení životního prostředí, a nebudou se používat přímo látky ohrožující životní prostředí.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

- Čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k jejich znečištění.
- Zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací.
- Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi.
- Opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod, ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody.
- TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do sběrných nádob a pravidelně odváženy stavebníkem či smluvním partnerem zajišťujícím likvidaci. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 381/2001 Sb.- Katalog odpadů a vyhláška č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona 185/2001Sb. – zákon o odpadech. Bude vedena evidence dle §16 odstavec 1 písm g) zákona 185/2001Sb. a dle vyhlášky č. 38,3/2001Sb. §21 a §22.

Při stavebních pracích je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb. Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007Sb., 309/2006Sb. a 148/2006Sb. Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti či poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.

Vzhledem k umístění navrhované stavby nepředpokládáme ohrožení stavby výše uvedeným.

2. Hydrotechnické výpočty

Pro přeložku plynovodního řadu nejsou provedeny žádné hydrotechnické výpočty, návrh byl proveden dle zkušeností s výstavbou a dle právních předpisů.

3. Statické výpočty

a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti;

Budou použita potrubí, která jsou navržena pro běžnou výstavbu plynovodních sítí v běžných stavebních podmínkách. Statický výpočet je dán výrobcem daného potrubí.

b) pro betonové konstrukce.

Budou použity betonové prvky, které jsou navrženy pro běžnou výstavbu plynovodních sítí v běžných stavebních podmínkách. Statický výpočet je dán výrobcem daného betonového prvku.

